Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент:
Договор:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 41-3 / СЦО
Строит.Адрес: Караваевская 41-3
Телефон:
Узел учета: СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Код УУТЭ:
Источник
Схема подключения: Двухтрубная
Рассматривать совместно с УУТЭ:
График: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB043-1807697-ч(с)-0920.txt
Вычислитель: TCPB-043 № 1807697
Режим (схема): АСВ
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 15,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
17.09.20	24,00	-	0,0	0,0	0,00	16,45	16,15	1,55	0,388	0,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
18.09.20	24,00	-	108,83	104,562	4,27	23,18	21,63	1,55	0,392	0,365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
19.09.20	24,00	-	427,607	424,094	3,51	46,05	41,43	4,62	0,392	0,365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,12
20.09.20	24,00	-	428,134	424,719	3,42	46,19	41,72	4,47	0,392	0,365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,06
21.09.20	24,00	-	397,142	393,074	4,07	46,08	41,47	4,61	0,394	0,365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
22.09.20	24,00	-	430,327	425,945	4,38	46,0	41,29	4,71	0,395	0,364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21
Среднее	24,00	-	298,67	295,40	3,27	41,50	37,51	3,59	0,43	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40
Итого	144,00		1792,04	1772,39	19,65						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	8,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,5 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.