

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Караваявская ул, д. 25, корп. 3 ИТП2**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ-22 Караваявская (ЦТП: Караваявская д.31к.2)**

Договор: **6641.038.1**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 24443

График: **95/70**

Установленные приборы: **Часовые и суточные архивы в файлах:**  
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 205763**  
 Подающий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1\*(h1-hхв)+M2\*(h2-hхв)**

Схема подключения: **2-х трубная схема**  
 Приборы УТЭ поверены до: **30.09.2022**  
 Термопоеор.:  
 КТСГ-Н  
 КТСГ-Н

Режим (схема):  
 Преобр. давлени:

Договорные нагрузки: Гкал/час: **Qот = 0,219**  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сг.), т/сгт.: **Got = 210,24**

Qвент = **0**  
 Qтех = **0**  
 Qгвс.ср = **0**  
 Qгвс.м = **0**

лето: **Qгвс=M3\*(h3-hхв)**  
 Qтех.гвс = **0**  
 Qгвс.ср = **0**  
 Qгвс.м = **0**

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал						
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)		Улодпит	T3	T4	P3	P4	
17.09.2020	24.00*		1,20	1,20	0,00	13,77	13,98	-0,21															0,00
18.09.2020	24.00*		36,14	36,14	0,00	43,96	35,61	8,35															0,30
19.09.2020	24.00		129,99	129,99	0,00	45,87	39,59	6,28															0,82
20.09.2020	24.00		129,88	129,88	0,00	45,94	39,85	6,09															0,80
21.09.2020	24.00		129,67	129,67	0,00	46,04	40,18	5,86															0,76
22.09.2020	24.00		117,35	117,35	0,00	45,93	39,88	6,05															0,71
Среднее	24.00		90,70	90,70	0,00	40,25	34,85	5,40															0,56
Итого	144.00		544,23	544,23	0,00																		3,39

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии ОООц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения I:  
 Период превышения II:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии ОООц, **3,39** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл, **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации

