

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Караваяевская ул, д. 41, корп. 4, лит. А ИТП  
 Обслуживающая организация:

Договор: 6655.038.1  
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 58494

Источник: ТЭЦ-22 Караваяевская (ЦТП: Караваяевская д.31 к.2)

Телефон:

График: 95/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

2-х трубная схема

ОП: АЗ:

Вычислитель: ТСРВ-043 № 1802731

Приборы УТЭ поверены до:

Режим (схема):

Подводящий ГВС (М3)  
 Подающий ГВС (М4)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:

Глиш= 0,283  
 ЭРСВ-440(ПФ)  
 ЭРСВ-440(ПФ)  
 0,283

Термопреобр.:  
 Валет ТПС  
 Валет ТПС

Преобр. давления:  
 СДВ-И-1,60  
 СДВ-И-1,60

Договорные нагрузки (гр.час):  
 Договорные расходы (гр.сут.):

Qгр=0,35  
 Гот.=336

Qгрвс=0  
 Qгрвс.ср=0  
 Qгрвс.м=0

Qгрвс=0  
 Qгрвс.ср=0  
 Qгрвс.м=0

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти час	НС Т	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улопит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
			Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Ккал	
17.09.2020	21.00*	0.00	0.33	16.50	15.63	0.88	3.24	1.74															0.00
18.09.2020	22.92*	85.06	-0.37	23.77	21.11	2.66	2.39	1.18															0.70
19.09.2020	23.78	339.93	0.02	45.90	39.32	6.58	3.50	1.70															2.25
20.09.2020	24.00	339.44	0.00	45.98	39.57	6.41	3.50	1.70															2.18
21.09.2020	24.00	338.26	0.00	45.09	39.84	6.25	3.50	1.70															2.12
22.09.2020	23.87*	312.29	0.00	45.95	39.52	6.43	3.50	1.70															2.01
Среднее	23.26	243.32	-0.12	37.37	32.50	4.87	3.27	1.62															1.59
Итого	139.57	1414.98	-0.68																				9.26

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Qобщ, Ккал	Траб, ч
23.09.2020	114381	114400.00							24.00

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 4,43 час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 4,43 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 15,8 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Ккал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 9,66 Ккал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

