Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9100.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Кибальчича ул, д. 16, корп. 1** Строит.адрес: Код УУТЭ: **9857**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **25.12.2021** Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

Вычислитель:	**СПТ943 № 43959**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,12	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,158** Qвент.= **0** Qтех.= Qтех.гв= Qгвс.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= **0,041**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **47,4** Gвент.= **0** Gтех.= Gтех.гв= Gгвс.= **16,4** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

			Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2020	24,00		93,23	74,02	19,21	69,62	69,16	0,46			20,06		20,06	20,51		20,51		69,58				1,40
24.08.2020	24,00		94,48	75,91	18,57	69,34	69,00	0,34			19,42		19,42	19,84		19,84		68,86				1,34
25.08.2020	24,00		88,49	69,71	18,78	68,67	68,29	0,38			19,66		19,66	20,09		20,09		68,39				1,35
26.08.2020	24,00		93,84	75,04	18,80	68,96	68,59	0,37			19,66		19,66	20,09		20,09		68,60				1,35
27.08.2020	24,00		93,36	73,05	20,31	69,39	69,00	0,39			21,22		21,22	21,69		21,69		68,99				1,47
28.08.2020	24,00		92,13	73,64	18,49	68,62	68,23	0,39			19,28		19,28	19,70		19,70		68,22				1,32
29.08.2020	24,00		93,67	74,94	18,73	69,76	69,35	0,41			19,59		19,59	20,03		20,03		69,43				1,36
30.08.2020	24,00		90,22	72,33	17,89	69,89	69,45	0,44			18,73		18,73	19,15		19,15		69,61				1,31
31.08.2020	24,00		93,25	73,35	19,90	69,35	68,98	0,37			20,81		20,81	21,27		21,27		68,91				1,44
01.09.2020	24,00		92,95	72,01	20,94	69,12	68,70	0,42			21,87		21,87	22,35		22,35		68,78				1,51
02.09.2020	24,00		91,71	72,15	19,56	69,14	68,71	0,43			20,50		20,50	20,94		20,94		68,81				1,41
03.09.2020	24,00		93,54	73,58	19,96	68,85	68,44	0,41			20,97		20,97	21,42		21,42		68,54				1,44
04.09.2020	24,00		93,81	75,26	18,55	69,90	69,55	0,35			19,49		19,49	19,93		19,93		69,44				1,35
05.09.2020	24,00		91,35	72,35	19,00	69,58	69,16	0,42			19,89		19,89	20,34		20,34		69,33				1,38
06.09.2020	24,00		92,85	73,38	19,47	69,27	68,88	0,39			20,42		20,42	20,87		20,87		68,98				1,41
07.09.2020	24,00		93,30	73,56	19,74	69,30	68,91	0,39			20,68		20,68	21,14		21,14		68,99				1,43
08.09.2020	24,00		93,60	73,44	20,16	69,29	68,89	0,40			21,09		21,09	21,55		21,55		68,97				1,46
09.09.2020	24,00		95,29	75,72	19,57	69,28	68,89	0,39			20,49		20,49	20,94		20,94		68,96				1,41
10.09.2020	24,00		95,54	72,71	22,83	68,63	68,25	0,38			23,94		23,94	24,46		24,46		68,30				1,64
11.09.2020	24,00		93,18	74,58	18,60	69,36	68,98	0,38			19,51		19,51	19,94		19,94		68,98				1,35
12.09.2020	24,00		92,22	71,97	20,25	69,71	69,29	0,42			21,16		21,16	21,63		21,63		69,40				1,47
13.09.2020	24,00		94,04	70,28	23,76	70,65	70,23	0,42			24,85		24,85	25,42		25,42		70,31				1,75
14.09.2020	24,00		94,45	72,26	22,19	69,54	69,15	0,39			23,25		23,25	23,76		23,76		69,19				1,61
15.09.2020	24,00		91,56	71,06	20,50	69,21	68,76	0,45			21,45		21,45	21,92		21,92		68,99				1,48
16.09.2020	24,00		90,34	70,23	20,11	70,06	69,63	0,43			21,02		21,02	21,49		21,49		69,73				1,47
Среднее	24,00		92,90	73,06	19,83	69,38	68,98	0,40			20,76		20,76	21,22		21,22		69,05				1,44
Итого	**600,00**		**2322,40**	**1826,53**	**495,87**						**519,01**		**519,01**	**530,47**		**530,47**						**35,91**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,5** °C **8,04** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **27,87** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **530,47** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбытовая»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 4 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербурга