

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Кибальчича ул, д. 6
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергос"

Договор: 9098.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общии
 28656

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208339
 Вычислитель: БКТ-7 № 208339
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Часовые и суток. архивы в файлах:
 расходомер: ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-32-В1
 Smln= 0,1
 0,1
 0,067

2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Терморегуляторы: КТСП-Н
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
 Договорные нагрузки (гр час), Гкал/час: Qот.= 0,336
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qдт.= 0
 Договорные расходы (гр сут.), т/сут.: Qот.гр.= 0
 Qдт.гр.ср.= 0,0898
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020: Qфакт.= 35,92 ГВт.ч

Qтеп.= 0
 Qтеп.гр.= 0
 Qтеп.гр.ср.= 0
 Qтеп.гр.в.= 0

Qтеп.= 0,1976
 Qтеп.гр.= 0,0898
 Qтеп.гр.ср.= 0,0898
 Qтеп.гр.в.= 35,92 ГВт.ч

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ							
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	Т3	Т4	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	В3	В4	дВ (излив)		Улопит	Т3	Т4	Р3	Р4	Общ	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	°С	°С	°С	°С	°С	°С	°С	°С	°С	°С	°С	°С	°С	°С	°С	°С	°С	Гкал
23.08.2020	24.00		98.09	88.87	9.22	67.90	63.17	4.73							100.13	90.54	9.59									1.05
24.08.2020	24.00		104.11	94.13	9.98	67.30	62.84	4.46							106.26	95.90	10.36									1.09
25.08.2020	24.00		101.48	92.06	9.42	66.77	62.18	4.59							103.55	93.70	9.85									1.06
26.08.2020	24.00		104.07	93.87	10.20	66.97	62.40	4.57							106.17	95.60	10.57									1.12
27.08.2020	24.00		101.47	90.40	11.07	67.37	62.58	4.79							103.58	92.09	11.49									1.18
28.08.2020	24.00		102.95	91.50	11.45	66.63	62.01	4.62							105.03	93.12	11.91									1.19
29.08.2020	24.00		103.61	93.50	10.11	67.77	62.96	4.81							105.76	95.28	10.48									1.14
30.08.2020	24.00		95.62	84.66	10.96	67.95	63.18	4.77							97.60	86.28	11.32									1.15
31.08.2020	24.00		101.96	90.21	10.58	67.37	62.55	4.82							102.87	91.88	10.99									1.15
01.09.2020	24.00		97.19	86.89	10.27	67.31	62.33	4.98							99.10	88.50	10.60									1.12
02.09.2020	24.00		100.64	87.74	12.90	67.22	62.42	4.80							102.70	89.40	13.30									1.29
03.09.2020	24.00		102.96	89.79	10.17	66.79	62.04	4.75							105.07	94.46	10.61									1.12
04.09.2020	24.00		105.35	95.29	10.06	67.79	63.11	4.68							107.53	97.11	10.42									1.13
05.09.2020	24.00		97.96	87.38	10.58	67.81	62.88	4.93							99.98	89.08	10.90									1.15
06.09.2020	24.00		102.84	92.61	10.23	67.22	62.50	4.72							104.95	94.29	10.66									1.13
07.09.2020	24.00		103.13	92.68	10.45	67.20	62.43	4.77							104.95	94.29	10.66									1.15
08.09.2020	24.00		102.76	92.15	10.61	67.17	62.36	4.81							105.26	94.40	10.86									1.15
09.09.2020	24.00		105.70	96.25	9.45	67.16	62.40	4.76							104.85	93.86	10.99									1.16
10.09.2020	24.00		102.69	91.86	10.83	66.47	61.67	4.80							107.87	98.03	9.84									1.17
11.09.2020	24.00		104.47	93.79	10.68	67.23	62.32	4.91							104.75	93.51	11.24									1.18
12.09.2020	24.00		99.21	88.05	11.16	67.78	62.69	5.09							106.64	95.49	11.15									1.18
13.09.2020	24.00		97.64	85.00	12.64	68.70	63.49	5.21							101.31	89.67	11.64									1.21
14.09.2020	24.00		102.01	90.94	11.07	67.33	62.41	4.92							99.77	86.64	13.13									1.32
15.09.2020	24.00		100.40	88.84	11.56	67.12	62.10	5.02							104.11	92.62	11.49									1.20
16.09.2020	24.00		96.98	86.17	10.81	68.03	62.78	5.25							102.50	90.49	12.01									1.22
Среднее	24.00		101.36	90.71	10.86	67.37	62.35	4.82							99.03	87.79	11.24									1.19
Итого	600.00		2534.09	2267.63	266.46										103.45	92.39	11.07									1.16
Показаны счетчиков на момент снятия данных:			М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	В3, куб.м	В4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Треб, ч						28.97									

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упал, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.:
 Объем потребленного теплоносителя Упвс изл.

15,5 °С
 24,84 Гкал
 276,64 м.куб.
 0 час
 0 час
 4,13 Гкал
 0 час
 0 час
 4,13 Гкал
 0 час
 0 час
 4,13 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ГКУ «ТЭК СПб»
 Филиал «Представитель теплоснабжающей организации Абонентное управление»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

