

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 1 ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9243.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 1826

Установленные приборы: **СНТ941.11 № 36490**
 Вычислитель: **расходомер:**
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Приборы УУТЭ поверены до:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: **150/70**

Часовые и суточ. архивы в файлах:
 PRЭМ
 PRЭМ
 PRЭМ

Гнлп=
 Gmax=
 KГПТР-05
 KГПТР-05

Термопреобр.:
 KГПТР-05
 KГПТР-05

зима: $Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)$
 лето: $Qгвс=M3*(t3-tхв)$

Qгвс=
 Qгвс.ср=
 Qгвс.м=

Qгвс.гв=
 Qгвс.ср.гв=
 Qгвс.м.гв=

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Qот = **0,9054**
 Qот.гв = **0**
 Qгвс.ср = **0**
 Qгвс.м = **0**

Qгвс.гв = **0**
 Qгвс.ср.гв = **0**
 Qгвс.м.гв = **0**

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улодпит	T3		T4	P3	P4			
17.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	25.09	34.31	-9.22																0.00	
18.09.2020	24.00*	56.05	56.62	-0.57	67.10	46.42	20.68																		0.00
19.09.2020	24.00*	143.31	144.52	-1.21	67.71	49.37	18.34																		1.14
20.09.2020	24.00*	140.15	141.46	-1.31	67.29	49.18	18.11																		2.57
21.09.2020	24.00*	140.25	141.55	-1.30	67.63	49.78	17.85																		2.48
22.09.2020	24.00*	134.02	135.25	-1.23	68.17	50.05	18.12																		2.45
Среднее	24.00	102.30	103.23	-0.94	60.50	46.52	13.98																		2.37
Итого	144.00	613.78	619.40	-5.62																					11.01

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уилд, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: **11,01** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл. **М.куб**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплонаблюдающей организации

