

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Красных Звезд б-р, д. 12, лит. Д
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9053.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 24435

Установленные приборы: ВКТ-7 № 206478
 Вычислитель: БКТ-7 № 206478
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер: ГРЭМ
 ГРЭМ
 ГРЭМ
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема): Преобр. давления: Граф.жк: 15070

зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) Qвс=M3*(h3-hвх) лето: Qвс=M3*(h3-hвх)
 Qот.= 0,368 Qвс=0 Qтеп.=0 Qтеп.гвс ср=0,1738
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Договорные нагрузки (гр.сут.): Гб/сут.: Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020 Qтеп.гвс ср=0,079
 Qот.= 110,4 Qвс=0 Qтеп.=0 Qтеп.гвс ср=31,6
 Qвс=0 Qтеп.=0 Qтеп.гвс ср=0 Qвс=0 Qтеп.=0 Qтеп.гвс ср=0

Дата	Контроль ГВС (ТВ-1)		Учет ГВС (ТВ-2)										Общ. Гкал						
	Т	°C	Т1	Т2	ΔT	Р1	Р2	М3	М4	ΔM	V3	V4		ΔV (излив)	Улопит	Т3	Т4	Р3	Р4
Т	°C	°C	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	
23.08.2020	24.00	94.26	76.81	17.45	70.75	0.28	17.75	17.75	17.75	18.15	18.15	18.15	18.15	18.15	71.00	71.00	71.00	71.00	1.26
24.08.2020	24.00	93.54	76.81	16.73	70.27	0.16	16.99	16.99	16.99	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	70.05	70.05	70.05	70.05	1.19
25.08.2020	24.00	93.21	75.59	17.62	69.77	0.22	17.92	17.92	17.92	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	69.79	69.79	69.79	69.79	1.25
26.08.2020	24.00	92.10	75.30	16.80	70.12	0.23	17.08	17.08	17.08	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	70.11	70.11	70.11	70.11	1.20
27.08.2020	24.00	91.96	74.35	17.61	70.50	0.22	17.89	17.89	17.89	18.29	18.29	18.29	18.29	18.29	70.42	70.42	70.42	70.42	1.26
28.08.2020	24.00	91.63	74.73	16.90	69.75	0.20	17.19	17.19	17.19	17.57	17.57	17.57	17.57	17.57	69.62	69.62	69.62	69.62	1.20
29.08.2020	24.00	94.19	76.57	17.62	70.97	0.23	19.87	19.87	19.87	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	70.97	70.97	70.97	70.97	1.27
30.08.2020	24.00	95.16	75.65	19.51	71.03	0.25	20.62	20.62	20.62	21.11	21.11	21.11	21.11	21.11	71.13	71.13	71.13	71.13	1.45
31.08.2020	24.00	96.32	76.06	20.26	70.40	0.18	20.62	20.62	20.62	21.11	21.11	21.11	21.11	21.11	70.29	70.29	70.29	70.29	1.23
01.09.2020	24.00	92.85	75.70	17.15	70.20	0.23	17.48	17.48	17.48	17.87	17.87	17.87	17.87	17.87	70.17	70.17	70.17	70.17	1.23
02.09.2020	24.00	94.48	75.13	19.35	70.21	0.23	19.68	19.68	19.68	20.12	20.12	20.12	20.12	20.12	70.22	70.22	70.22	70.22	1.38
03.09.2020	24.00	92.37	75.01	17.36	70.01	0.23	17.73	17.73	17.73	18.14	18.14	18.14	18.14	18.14	70.05	70.05	70.05	70.05	1.24
04.09.2020	24.00	92.49	76.19	16.30	70.94	0.19	16.65	16.65	16.65	17.02	17.02	17.02	17.02	17.02	70.81	70.81	70.81	70.81	1.18
05.09.2020	24.00	91.40	75.92	15.48	70.69	0.23	15.82	15.82	15.82	16.17	16.17	16.17	16.17	16.17	70.70	70.70	70.70	70.70	1.12
06.09.2020	24.00	94.21	75.22	18.99	70.40	0.25	19.34	19.34	19.34	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75	70.50	70.50	70.50	70.50	1.36
07.09.2020	24.00	93.42	75.11	18.31	70.43	0.22	18.68	18.68	18.68	19.09	19.09	19.09	19.09	19.09	70.45	70.45	70.45	70.45	1.32
08.09.2020	24.00	89.37	71.07	18.30	70.29	0.22	18.62	18.62	18.62	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	70.20	70.20	70.20	70.20	1.31
09.09.2020	24.00	49.49	50.98	-1.49	70.02	0.83	19.45	19.45	19.45	19.87	19.87	19.87	19.87	19.87	67.70	67.70	67.70	67.70	1.32
10.09.2020	24.00	93.77	74.59	19.18	69.65	0.23	19.43	19.43	19.43	19.87	19.87	19.87	19.87	19.87	69.65	69.65	69.65	69.65	1.35
11.09.2020	24.00	71.67	52.67	19.00	70.31	0.19	17.08	17.08	17.08	17.45	17.45	17.45	17.45	17.45	70.90	70.90	70.90	70.90	1.21
12.09.2020	24.00	91.64	75.21	16.43	70.90	0.26	17.08	17.08	17.08	17.45	17.45	17.45	17.45	17.45	71.85	71.85	71.85	71.85	1.35
13.09.2020	24.00	95.29	75.17	20.12	71.48	0.24	20.85	20.85	20.85	21.32	21.32	21.32	21.32	21.32	70.53	70.53	70.53	70.53	1.49
14.09.2020	24.00	92.91	74.53	18.38	70.60	0.23	19.20	19.20	19.20	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	70.53	70.53	70.53	70.53	1.35
15.09.2020	24.00	90.66	73.48	17.18	70.47	0.29	18.02	18.02	18.02	18.44	18.44	18.44	18.44	18.44	70.23	70.23	70.23	70.23	1.34
16.09.2020	24.00	91.27	73.24	18.03	71.23	0.26	18.81	18.81	18.81	19.23	19.23	19.23	19.23	19.23	70.34	70.34	70.34	70.34	1.29
Среднее	24.00	90.39	73.24	17.14	70.47	0.25	18.38	18.38	18.38	18.79	18.79	18.79	18.79	18.79	70.34	70.34	70.34	70.34	1.29
Итого	600.00	2259.65	1831.09	428.57	70.47	0.25	459.48	459.48	459.48	469.75	469.75	469.75	469.75	469.75	70.34	70.34	70.34	70.34	32.31

Показатели счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vизл, м.куб.

0 час
 0 час
 15,5 °C
 25,19 Гкал
 469,75 м.куб.
 7,12 Гкал

Гкал
 куб.м

ГТУ «ТЭС Северо-Западного региона»
 Филиал «Энерго-Тепло»
 Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИИЗ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплонаблюдающей организации