

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Красных Зорь 6-Р, д. 14, лит. Ж
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"

Договор: 10026.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23607

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205779
 Подающий трубопровод (М1) расходомер:
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-20-В1
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 25.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнхв)-M2*(t2-tнхв) Qвс=M3*(t3-tнхв)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,23 Qвс = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 69 Gвс = 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020 лето: Qтср = 0,0858
 Qтср.ср = 0,039
 Gтср.ср = 15,6 Gтср.м =

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ			
			М1	М2	ΔТ	Т1	Т2	ΔТ	М3	М4		ΔТ	Т3	Т4
17.09.2020	24.00*	8,74	0,00	8,74	68,75	25,07	43,68	8,86	9,04	9,04	68,05			0,60
18.09.2020	15.00*	32,30	2,545	6,85	68,54	35,08	33,46	6,40	6,55	6,55	67,94			1,15
19.09.2020	24.00	81,07	69,75	11,32	69,08	44,05	25,03	10,06	10,26	10,26	68,70			2,53
20.09.2020	24.00	79,87	68,02	11,85	69,23	44,10	25,13	10,54	10,54	10,76	69,02			2,53
21.09.2020	24.00*	78,92	68,26	10,66	69,02	44,65	24,37	9,36	9,55	9,55	68,69			2,40
22.09.2020	24.00	75,55	65,39	10,16	68,38	44,30	24,08	8,93	9,13	9,13	67,63			2,27
Среднее	22,50	63,37	52,78	10,59	68,83	39,54	29,29	9,63	9,83	9,83	68,34			2,04
Итого	135,00	356,45	296,87	59,58				54,15	54,15	55,29				11,48

Показаны счетчики на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т Уп, т Qобщ, Гкал Трвб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уп, рассчитанный по среднему: 9 час 0,78 Гкал
 Период расчета по договору: 9 час 3,66 куб.м
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 15,5 °С 0,98 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 11,28 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 58,95 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Упс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации
 Филиал «Энергокомсервис» ООО «ЖКС № 2 Невского района»
 Абонентское управление «Энергокомсервис»
 Отчет принят
 20 г.