

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 18, лит. Д
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 10022.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 24437

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 215581
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)

расходомер:
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 Smin=
 0,067
 0,067
 0,027
 Smax=
 30
 30
 12

Схема подключения:
 Приборы УТЭ поверены до: 30.05.2022
 Термометробр.:
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давлени:

Договорные нагрузки: Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.:

Qот = 0,23
 Qдогов = 69
 Qфакт = 0
 Qтеп = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.ср = 0,0858
 Qгвс.ср = 0,039
 Qгвс.ср = 15,6
 Sгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ			
			M1	M2	ΔT	Q	M3	M4	ΔT	Q				
17.09.2020	24.00*		16,28	9,48	6,80	68,40	66,03	2,37	9,32	9,32	9,53	9,53	65,35	0,49
18.09.2020	24.00*		39,67	40,43	-0,76	68,33	53,36	14,97	8,81	8,81	8,96	8,96	55,38	0,56
19.09.2020	24.00*		70,18	60,24	9,94	68,52	49,86	18,66	9,97	10,09	10,09	10,09	49,34	1,80
20.09.2020	24.00*		68,49	56,40	12,09	68,63	49,35	19,28	11,95	11,95	12,10	12,10	48,77	1,92
21.09.2020	24.00*		68,76	56,80	11,96	68,44	48,75	19,69	11,87	11,87	12,00	12,00	48,11	1,94
22.09.2020	24.00*		71,19	62,57	8,62	67,79	47,98	19,81	8,68	8,68	8,84	8,84	59,45	1,82
Среднее	24,00		55,76	47,65	8,11	68,35	52,56	15,80	10,10	10,10	10,25	10,25	54,40	1,42
Итого	144,00		334,57	285,92	48,65				60,60	60,60	61,52	61,52		8,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Qобщ, Гкал Трвб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.



Ответственный за учет тепловой энергии (абонент)