Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 18, лит. Д**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **10022.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24437**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до: **30.05.2022**
Режим (схема):
график: **150/70**

			Gmin=	Gmax=		
Вычислитель:	**ВКТ-7 № 215581**				Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		расходомер:				
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)		ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н	
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,23**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,0858**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,039**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**69**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**15,6**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2020	24,00		14,81	8,72	6,09	69,49	67,76	1,73			7,46		7,46	7,61		7,61		67,77				0,51
24.08.2020	24,00	*	14,80	8,79	6,01	69,17	67,75	1,42			7,36		7,36	7,52		7,52		66,87				0,49
25.08.2020	24,00	*	14,63	8,63	6,00	68,59	66,99	1,60			7,33		7,33	7,50		7,50		66,58				0,49
26.08.2020	24,00		14,59	8,38	6,21	68,91	67,17	1,74			7,66		7,66	7,81		7,81		66,67				0,51
27.08.2020	24,00	*	14,40	8,37	6,03	69,25	67,58	1,67			7,58		7,58	7,76		7,76		66,97				0,51
28.08.2020	24,00	*	14,48	8,86	5,62	68,55	66,73	1,82			7,91		7,91	8,06		8,06		66,16				0,52
29.08.2020	24,00	*	14,71	8,67	6,04	69,77	67,72	2,05			8,61		8,61	8,80		8,80		67,55				0,58
30.08.2020	24,00		14,55	8,80	5,75	69,79	67,53	2,26			8,92		8,92	9,10		9,10		67,57				0,60
31.08.2020	24,00	*	14,65	9,64	5,01	69,28	67,55	1,73			7,69		7,69	7,85		7,85		66,66				0,51
01.09.2020	24,00	*	14,55	8,49	6,06	69,01	67,16	1,85			8,05		8,05	8,24		8,24		66,80				0,54
02.09.2020	24,00	*	14,46	8,15	6,31	68,99	67,02	1,97			8,03		8,03	8,24		8,24		66,79				0,54
03.09.2020	24,00	*	14,41	9,00	5,41	68,81	66,68	2,13			8,38		8,38	8,56		8,56		66,62				0,56
04.09.2020	24,00		14,61	8,08	6,53	69,78	68,25	1,53			7,75		7,75	7,90		7,90		67,60				0,52
05.09.2020	24,00		14,53	8,36	6,17	69,48	67,64	1,84			7,99		7,99	8,16		8,16		67,33				0,54
06.09.2020	24,00	*	14,43	8,69	5,74	69,19	66,98	2,21			9,36		9,36	9,56		9,56		66,94				0,63
07.09.2020	24,00	*	14,37	8,39	5,98	69,20	67,23	1,97			8,61		8,61	8,81		8,81		67,01				0,58
08.09.2020	24,00	*	14,42	8,44	5,98	69,13	66,95	2,18			8,92		8,92	9,10		9,10		66,77				0,60
09.09.2020	24,00	*	14,82	8,80	6,02	69,19	67,08	2,11			8,82		8,82	9,01		9,01		66,90				0,59
10.09.2020	24,00		14,04	8,43	5,61	68,46	66,54	1,92			7,48		7,48	7,64		7,64		66,03				0,50
11.09.2020	24,00	*	14,57	8,52	6,05	69,23	67,12	2,11			8,57		8,57	8,77		8,77		66,83				0,57
12.09.2020	24,00	*	14,33	8,57	5,76	69,62	67,76	1,86			7,40		7,40	7,57		7,57		67,34				0,50
13.09.2020	24,00		14,29	8,91	5,38	70,42	67,87	2,55			10,02		10,02	10,22		10,22		67,63				0,66
14.09.2020	24,00	*	14,17	8,46	5,71	69,37	67,03	2,34			9,47		9,47	9,68		9,68		66,78				0,63
15.09.2020	24,00	*	13,96	8,48	5,48	69,15	66,74	2,41			8,95		8,95	9,14		9,14		67,14				0,60
16.09.2020	24,00	*	13,89	8,22	5,67	69,96	67,63	2,33			9,08		9,08	9,26		9,26		67,53				0,61
Среднее	24,00		14,46	8,59	5,86	69,27	67,30	1,97			8,30		8,30	8,47		8,47		66,99				0,56
Итого	**600,00**		**361,47**	**214,85**	**146,62**						**207,40**		**207,40**	**211,87**		**211,87**						**13,91**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,5** °C **3,21** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **10,7** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **211,87** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/ /

Представитель теплоснабжающей организации
«__» _____ 20__ г. / /

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбытовая компания Санкт-Петербург» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ