

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 2, лит. X  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8827.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Общий  
 24433

График: 15070

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207177  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Подающий трубопровод (М2)  
 Обратный трубопровод (М3)  
 Подающий ГВС (М4)  
 Циркуляционный ГВС (Лп)  
 Подпиточный трубопровод (Лп)

расходомер:  
 ПРЭМ-40-В1  
 ПРЭМ-40-В1  
 ПРЭМ-40-В1  
 ПРЭМ-32-Д

Сплн=  
 0,1  
 0,1  
 0,1  
 0,2

Приборы УУТЗ поверены до: 25.12.2021  
 Термопреобр.:  
 КТСЛ-Н  
 ТОСЛ-Н  
 КТСЛ-Н

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Qот = 0,379  
 Gот = 113,7

Qвент = 0  
 Gвент = 0

Qтех = 0  
 Gтех = 0

Qтех.гв = 0  
 Qтех.гв.ср = 0

Qгвс = 0,1628  
 Qгвс.ср = 0,074

Qгвс.м = 29,6  
 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ			
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	М3	М4	DM	У3	У4	dv (излив)	Улодпит	T3		T4	P3	P4
17.09.2020	17.00*		76,57	60,41	16,16	66,85	47,68	19,17	27,49	14,67	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	66,71					2,41
18.09.2020	24.00		119,41	99,99	19,42	67,44	39,95	27,49	15,87	16,21	15,87	16,21	16,21	16,21	16,21	16,21	67,55					4,06
19.09.2020	24.00		118,15	96,97	21,18	68,00	40,35	27,65	17,31	17,70	17,31	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	68,08					4,12
20.09.2020	24.00*		115,58	92,92	22,66	68,13	40,02	28,11	19,00	19,39	19,00	19,39	19,39	19,39	19,39	19,39	68,40					4,16
21.09.2020	24.00		114,80	95,19	19,61	67,91	40,75	27,16	15,89	16,23	15,89	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	68,05					3,92
22.09.2020	24.00*		109,85	89,32	20,53	67,29	40,53	26,76	16,93	17,27	16,93	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	67,01					3,78
Среднее	22,83		114,63	93,69	20,94	67,60	41,55	26,06	17,46	17,46	17,46	17,83	17,83	17,83	17,83	17,83	67,63					3,93
Итого	137,00		654,36	534,80	119,56				99,67		99,67	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77						22,45

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т У3, куб.м У4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал Тгвб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабителя Визл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоснабителя Угвс изл.

15,5 °C

21,67 Гкал  
 106,83 м.куб.

1,95 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

