

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Красных Звезд 6-р. д. 24, лит. М ИТП1
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергострой"
Установленные приборы: ВКЛ-7 № 207249
Вычислитель:
Податочный трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Податочный ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vn)
Расчетный алгоритм:
Договорные нагрузки (Гкал/час): зима: Q=M1*(t1-tнхв)-M2*(t2-tнхв)
Договорные нагрузки (гр час): Гкал/час: Qот = 0,559 Qтеп = 0 Qгв = 0
Договорные расходы (гр сут): Т/сут: Gот = 167,7 Gтеп = 0 Gгв = 0
Схема подключения: 2-х трубная схема

Расходомер: ПРЭМ
Гидравлическое сопротивление: Gгв = 0,2
Термопреобраз.: КТЛТР-05
Режим (схема): Преобр давления:
Узел учета: Общий
Код УУТЗ: 24439
График: 15070

Средняя температура теплоносителя в фидлах: 165,5 °С
Средняя температура теплоносителя в обратной линии: 13,11 Ккал
Средняя температура теплоносителя в подпиточной линии: 97,59 м.куб.
Средняя температура теплоносителя в подпиточной линии: 14,76 м.куб.

Дата	Ti		M1		M2		dM		T1		T2		dT		P1		P2		M3		M4		dM		V3		V4		Vп.т		Общ.		Таб. ч	
	час	НС	T	Т	Т	Т	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т			
17.09.2020	24.00*		76.06	58.42	17.64	66.79	66.43	0.36	16.18	15.64	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94		
18.09.2020	24.00*		79.42	61.99	17.43	65.90	48.61	17.29	15.64	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94	15.94		
19.09.2020	24.00*		77.17	60.05	17.12	66.64	38.24	28.40	15.26	15.56	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96		
20.09.2020	24.00*		76.01	58.51	17.50	66.76	38.00	28.76	15.66	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96		
21.09.2020	24.00*		76.73	58.80	17.93	66.54	38.57	27.97	15.00	16.00	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30		
22.09.2020	24.00*		75.25	56.22	19.03	65.84	38.27	27.57	17.05	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	
Среднее	24.00		76.77	59.00	17.78	66.41	44.69	21.72	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	
Итого	144.00		460.64	353.99	106.65	95.79			95.79	97.59																								
Показания счетчиков на момент снятия данных:																																		
Дата, время		M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп. т	Общ., Гкал	Таб. ч																								

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Общ.:

Филиал «Энерго» ООО «Обуховоэнергострой»
Генеральный директор: [подпись]
Секретарь: [подпись]

Общественный инспектор: [подпись]

Представитель теплоснабжающей организации

Узел учета: Общий
Код УУТЗ: 24439

График: 15070

Дата: 20__ г.