

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Красный Зорь 6-р. д. 24, лит. М ИТТ2  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергос"

Договор: 10023.038.1  
 Прогр. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УТЭ: 24439

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):

График: 150/70

Вычислитель: ВКГ-7 № 208269

расходомер: Гмпл=

Термопреобр.: Преобр. давления:

Подходящий труборвод (М1)  
 Обратный труборвод (М2)  
 Подходящий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)

расходомер: ПРЭМ  
 ПРЭМ  
 ПРЭМ

Гмпл= 0,1  
 0,1  
 0,12

Приборы УТЭ поверены до: 21.05.2022  
 КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н  
 ТСП-Н

Гмпл= 45  
 45  
 30

Отех. архивы в файлах: Qтех= 0  
 Qтех.ср= 0,312  
 Qтех.ср= 0,1418  
 Qтех.ср= 56,72 Гвс.м

Подлинный труборвод (Лп)

Расчетный алгоритм:

Q=M1\*(t1-hx)-M2\*(t2-hx)

Qтех= 0  
 Qтех.ср= 0,312  
 Qтех.ср= 0,1418  
 Qтех.ср= 56,72 Гвс.м

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот= 0,559

Qтех= 0

Qтех= 0

Qтех.ср= 0,312

Qтех.ср= 0,1418

Qтех.ср= 56,72 Гвс.м

Договорные расходы (ср.сут.), Тгелт:

Гот= 167,7

Свент= 0

Стех= 0

Стех.ср= 0

Стех.ср= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ							
			Т	Т	°С	°С	М3	М3	дV (излив)	Улодпит								
23.08.2020	24.00		72.48	62.82	9.66	66.69	66.46	0.23	6.80	4.90	73.98	64.09	9.89					
24.08.2020	24.00		72.65	62.62	10.03	66.52	66.35	0.17	6.80	4.90	74.12	63.88	10.24					
25.08.2020	24.00		71.87	61.86	10.01	65.89	65.67	0.22	6.80	4.90	73.30	63.06	10.24					
26.08.2020	24.00		72.68	61.38	11.30	66.23	66.01	0.22	6.80	4.90	74.17	62.60	11.57					
27.08.2020	24.00		71.24	60.68	10.56	66.47	66.24	0.23	6.80	4.90	72.70	61.38	10.82					
28.08.2020	24.00		71.07	61.07	9.93	65.74	65.53	0.21	6.80	4.90	72.45	62.27	10.18					
29.08.2020	24.00		71.51	62.25	9.26	66.91	66.67	0.24	6.80	4.90	72.99	63.50	9.48					
30.08.2020	24.00		71.50	61.43	10.07	66.90	66.66	0.24	6.80	4.90	72.98	62.88	10.30					
01.09.2020	24.00		73.56	61.54	12.02	66.50	66.30	0.20	6.80	4.90	75.05	62.79	12.26					
02.09.2020	24.00		71.71	61.54	10.17	66.20	65.99	0.21	6.80	4.90	72.16	62.79	10.37					
03.09.2020	24.00		70.72	61.22	9.50	66.20	65.97	0.23	6.80	4.90	72.14	62.42	9.72					
04.09.2020	24.00		70.86	60.97	9.89	66.02	65.78	0.24	6.80	4.90	72.26	62.17	10.08					
05.09.2020	24.00		72.35	61.89	10.46	67.00	66.79	0.21	6.80	4.90	73.82	63.13	10.69					
06.09.2020	24.00		71.33	61.77	9.56	66.66	66.42	0.24	6.80	4.90	72.78	62.99	9.79					
07.09.2020	24.00		71.73	60.97	10.76	66.50	66.25	0.25	6.80	4.90	73.20	62.19	11.01					
08.09.2020	24.00		72.18	60.87	11.31	66.44	66.20	0.24	6.80	4.90	72.58	62.21	10.37					
09.09.2020	24.00		73.09	62.52	11.07	66.49	66.26	0.23	6.80	4.90	73.65	62.08	11.57					
10.09.2020	24.00		72.03	62.52	11.07	66.49	66.26	0.23	6.80	4.90	73.09	63.79	11.30					
11.09.2020	24.00		73.14	61.43	11.83	65.79	65.57	0.22	6.80	4.90	73.45	61.40	12.05					
12.09.2020	24.00		71.38	60.88	11.71	66.48	66.24	0.24	6.80	4.90	74.62	62.63	11.99					
13.09.2020	24.00		72.24	60.38	11.86	67.58	67.33	0.25	6.80	4.90	72.85	61.88	10.97					
14.09.2020	24.00		72.03	59.69	12.34	66.64	66.40	0.24	6.80	4.90	73.73	61.65	12.08					
15.09.2020	24.00		70.26	58.95	11.31	66.33	66.04	0.29	6.80	4.90	73.51	60.89	12.62					
16.09.2020	24.00		70.65	58.74	11.91	67.08	66.82	0.26	6.80	4.90	71.68	60.15	11.53					
Среднее	24.00		71.83	61.14	10.69	66.50	66.26	0.23	6.80	4.90	72.11	59.94	12.17					
Итого	600.00		1795.82	1528.48	287.34						1832.37	1559.06	273.31					

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
-------------	-------	-------	-------	-------	-----------	-----------	-------	------------	---------

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды

15.5 °С  
 14.07 Гкал  
 273.31 м.куб.  
 4.14 Гкал

0 час  
 0 час  
 Гкал  
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплообслуживающей организации

