Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 12 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9037.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48434
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-48434-ч(с)-0920.txt

		Режим (схема):	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 12,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,317 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=95,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
17.09.20	24,00	-	44,25	47,25	-3,00	55,86	36,70	19,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,75
18.09.20	24,00	-	114,43	114,43	0,00	60,97	39,38	21,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
19.09.20	24,00	-	108,64	106,61	2,03	66,31	41,26	25,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
20.09.20	24,00	-	106,41	103,09	3,32	65,77	41,35	24,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
21.09.20	24,00	-	105,32	101,08	4,24	64,91	41,46	23,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
22.09.20	24,00	-	70,24	72,80	-2,56	62,97	41,18	21,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
Среднее	24,00	-	91,55	90,88	0,67	62,80	40,22	22,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
Итого	144,00		549,29	545,26	4,03						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	12,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.06.19 12:00	134178,91	131979,41	-	-	-	-	4576,19	-	-
	03.06.19 12:00	134178,91	131979,41	-	-	-	-	4576,19	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,5 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.