

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Невзоровой ул, д. 3, лит. А
 Обслуживающая организация:

Договор: 9086.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 23775

Источники: котельная по адресу Елизарова пр., д.32а

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 95/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 206893
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-50-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-50-D
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Отех.гв= 0
 Огвс.гв= 0
 Огвс.ср= 0
 Огвс.м= 0

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0.323
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qтех = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 310.08
 Gтех = 0

Свент.гв = 0
 Свент.ср = 0
 Свент.м = 0

Отех.гв= 0
 Огвс.гв= 0
 Огвс.ср= 0
 Огвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал					
		М1	М2	DM	T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Угодлит	T3	T4	R3	R4
час	НС	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
17.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	14.94	15.13	-0.19														0.00
18.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	14.42	14.68	-0.26														0.00
19.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	14.38	14.61	-0.23														0.00
20.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	14.15	14.39	-0.24														0.00
21.09.2020	24.00*	202.24	202.90	-0.66	39.54	35.70	3.84														0.00
22.09.2020	24.00	480.68	480.68	0.00	39.71	36.63	3.08														0.78
Среднее	24.00	113.82	113.93	-0.11	22.86	21.86	1.00														1.50
Итого	144.00	682.92	683.58	-0.66																	2.28

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Общ. Гкал Траб. ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл.

0 час
 0 час
 0 час
 18.56 °С
 2.28 Гкал
 М.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплопоставляющей организации

