

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ново-Александровская ул. д. 11, лит. Л
 Обслуживающая организация: Договор: 9908.038.1
 Телефон: Строит. адрес: 23580
 Код УТЭ: Узел учета: Общий
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго" Телефон: 23580
 График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 204729 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: PRЭМ-32-В1 расходомер:
 Подающий трубопровод (М1) PRЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2) PRЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3) PRЭМ-20-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)+M2*(t2-tхв)
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот.= 0,208 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.=M3*(t3-tхв)
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот.= 0,208 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.ср.= 0,1261
 Договорные расходы (ср. сут.): Гс/сут.: Qот.= 62,4 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.ср.= 0,0573
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020 Qгвс.ср.= 22,92 Qгвс.м.=

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ								
			M1	M2	dM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Улопит	T3	T4	P3	P4			
23.08.2020	24.00		54.42	47.02	7.40	70.89	70.53	0.36																	
24.08.2020	24.00		54.07	46.98	7.09	70.44	70.14	0.30																	
25.08.2020	24.00		63.30	56.76	6.54	69.96	67.01	2.95																	
26.08.2020	24.00		69.16	63.08	6.08	70.30	66.21	4.09																	
27.08.2020	24.00		68.87	62.30	6.57	70.69	66.47	4.22																	
28.08.2020	24.00		68.49	61.99	6.50	69.96	65.76	4.20																	
29.08.2020	24.00		68.28	62.49	5.79	71.22	66.91	4.31																	
30.08.2020	24.00		69.58	62.10	7.48	71.28	66.96	4.32																	
31.08.2020	24.00		69.47	62.55	6.92	70.64	66.52	4.12																	
01.09.2020	24.00		69.07	62.22	6.85	70.40	66.18	4.22																	
02.09.2020	24.00		68.14	61.90	6.24	70.39	66.04	4.35																	
03.09.2020	24.00		67.97	61.76	6.21	70.21	65.95	4.26																	
04.09.2020	24.00		68.74	62.61	6.13	71.16	66.97	4.19																	
05.09.2020	24.00		68.55	62.32	6.23	70.90	66.70	4.20																	
06.09.2020	24.00		68.55	61.88	6.67	70.59	66.41	4.18																	
07.09.2020	24.00		68.67	61.92	6.75	70.62	66.42	4.20																	
08.09.2020	24.00		68.49	62.06	6.43	70.54	66.35	4.19																	
09.09.2020	24.00		69.89	62.74	7.15	70.59	66.43	4.16																	
10.09.2020	24.00		68.77	61.62	7.15	69.91	65.71	4.20																	
11.09.2020	24.00		70.28	62.62	7.66	70.69	66.42	4.27																	
12.09.2020	24.00		68.44	62.23	6.21	71.12	66.67	4.45																	
13.09.2020	24.00		69.93	62.21	7.72	71.92	67.46	4.46																	
14.09.2020	24.00		69.02	61.78	7.24	70.79	66.44	4.35																	
15.09.2020	24.00		68.19	60.93	7.26	70.66	66.24	4.42																	
16.09.2020	24.00		68.21	60.78	7.43	71.44	66.97	4.47																	
Среднее	24.00		67.46	60.67	6.79	70.69	66.79	3.90																	
Итого	600.00		1686.55	1516.85	169.70																				

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, Т M2, Т M3, Т M4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vп, Т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час
 0 час
 15,5 °C
 15,45 Гкал
 177,87 м.куб.
 0 час
 0 час
 2,63 Гкал
 1547,07
 177,87
 18,08

