

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ново-Александровская ул., д. 11, лит. Л  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9908.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общий  
 23580

Установленные приборы: ВКТ-7 № 204129  
 Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения: Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021

2-х трубная схема

Режим (схема):  
 Преобр. давлений:

градик: 150/70

Вычислитель: расходомер:  
 Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1  
 Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1  
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-20-В1

Гплп= 0,067  
 Гстп= 0,067  
 Готп= 0,027

Термопреобр.: КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н  
 ТСП-Н

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hух)-M2\*(h2-hух)

Qтеп= 0 Qух= 0 Qгвс=M3\*(h3-hух)

Qгвс= 0,1261  
 Qгвс.ср= 0,0573  
 Qгвс.м= 22,92

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Гот = 62,4  
 Гух = 0  
 Ггвс = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

лето: Qух=0 Qгвс=0

Qух.гвс.ср = 0  
 Qух.гвс.м = 0

Qгвс.ср = 0,0573  
 Qгвс.м = 22,92

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)							
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	R1	R2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улодит	T3	T4	R3	R4	Общ.
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
17.09.2020	24.00		72.03	66.22	6.81	69.71	53.68	16.03							73.59	66.13	7.46					1.52
18.09.2020	24.00		74.33	66.40	7.93	68.58	44.77	23.81							75.93	67.11	8.82					2.12
19.09.2020	24.00		74.01	66.32	7.69	69.15	45.64	23.51							75.63	67.04	8.59					2.09
20.09.2020	24.00		73.20	64.69	8.51	69.25	45.62	23.63							74.80	65.41	9.39					2.12
21.09.2020	24.00		71.40	64.93	6.47	69.09	46.01	23.08							72.96	65.64	7.32					1.94
22.09.2020	24.00		70.56	62.50	8.06	68.44	45.67	22.77							72.07	63.13	8.94					1.97
<b>Среднее</b>	<b>24.00</b>		<b>72.59</b>	<b>65.01</b>	<b>7.58</b>	<b>69.04</b>	<b>46.90</b>	<b>22.14</b>							<b>74.16</b>	<b>65.74</b>	<b>8.42</b>					<b>1.96</b>
<b>Итого</b>	<b>144.00</b>		<b>435.53</b>	<b>390.06</b>	<b>45.47</b>										<b>444.98</b>	<b>394.46</b>	<b>50.52</b>					<b>11.76</b>

Показанная счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Ул., т	Общ., Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Уилз, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 15,5 °С  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 11,06 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Уилз изл.: 50,52 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

