# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ново-Александровская ул, д. 21, лит. В**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9910.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24495**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 208250**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**
Режим (схема):

| | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающий трубопровод (М1) | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (М2) | ПРЭМ | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (М3) | ПРЭМ | 0,067 | 30 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,319** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1914**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,087**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **95,7** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **34,8** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020**

| Дата | Ти | НС | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.08.2020 | 24,00 | | 113,61 | 98,82 | 14,79 | 69,51 | 65,31 | 4,20 | | | | | | 116,12 | 100,78 | 15,34 | | | | | | 1,45 |
| 24.08.2020 | 24,00 | | 113,02 | 99,71 | 13,31 | 69,17 | 65,02 | 4,15 | | | | | | 115,51 | 101,66 | 13,85 | | | | | | 1,34 |
| 25.08.2020 | 24,00 | | 111,61 | 99,02 | 12,59 | 68,60 | 64,41 | 4,19 | | | | | | 114,01 | 100,92 | 13,09 | | | | | | 1,28 |
| 26.08.2020 | 24,00 | | 111,12 | 97,24 | 13,88 | 68,94 | 64,71 | 4,23 | | | | | | 113,54 | 99,14 | 14,40 | | | | | | 1,37 |
| 27.08.2020 | 24,00 | | 109,98 | 95,48 | 14,50 | 69,31 | 64,91 | 4,40 | | | | | | 112,38 | 97,36 | 15,02 | | | | | | 1,43 |
| 28.08.2020 | 24,00 | | 110,89 | 94,15 | 16,74 | 68,61 | 64,26 | 4,35 | | | | | | 113,28 | 95,93 | 17,35 | | | | | | 1,56 |
| 29.08.2020 | 24,00 | | 110,58 | 96,34 | 14,24 | 69,82 | 65,34 | 4,48 | | | | | | 113,06 | 98,24 | 14,82 | | | | | | 1,43 |
| 30.08.2020 | 24,00 | | 110,30 | 94,94 | 15,36 | 69,79 | 65,34 | 4,45 | | | | | | 112,78 | 96,82 | 15,96 | | | | | | 1,50 |
| 31.08.2020 | 24,00 | | 110,64 | 96,05 | 14,59 | 69,27 | 64,93 | 4,34 | | | | | | 113,07 | 97,95 | 15,12 | | | | | | 1,43 |
| 01.09.2020 | 24,00 | | 109,99 | 95,38 | 14,61 | 69,04 | 64,66 | 4,38 | | | | | | 112,39 | 97,26 | 15,13 | | | | | | 1,43 |
| 02.09.2020 | 24,00 | | 108,77 | 94,95 | 13,82 | 69,02 | 64,47 | 4,55 | | | | | | 111,15 | 96,78 | 14,37 | | | | | | 1,39 |
| 03.09.2020 | 24,00 | | 108,95 | 94,68 | 14,27 | 68,85 | 64,35 | 4,50 | | | | | | 111,35 | 96,52 | 14,83 | | | | | | 1,41 |
| 04.09.2020 | 24,00 | | 110,35 | 96,76 | 13,59 | 69,81 | 65,38 | 4,43 | | | | | | 112,81 | 98,65 | 14,16 | | | | | | 1,38 |
| 05.09.2020 | 24,00 | | 109,96 | 96,41 | 13,55 | 69,53 | 65,06 | 4,47 | | | | | | 112,41 | 98,31 | 14,10 | | | | | | 1,38 |
| 06.09.2020 | 24,00 | | 110,45 | 94,35 | 16,10 | 69,21 | 64,79 | 4,42 | | | | | | 112,86 | 96,17 | 16,69 | | | | | | 1,54 |
| 07.09.2020 | 24,00 | | 110,62 | 94,81 | 15,81 | 69,19 | 64,78 | 4,41 | | | | | | 113,06 | 96,64 | 16,42 | | | | | | 1,52 |
| 08.09.2020 | 24,00 | | 110,97 | 96,17 | 14,80 | 69,08 | 64,61 | 4,47 | | | | | | 113,39 | 98,01 | 15,38 | | | | | | 1,46 |
| 09.09.2020 | 24,00 | | 111,43 | 97,63 | 13,80 | 69,13 | 64,66 | 4,47 | | | | | | 113,88 | 99,50 | 14,38 | | | | | | 1,39 |
| 10.09.2020 | 24,00 | | 109,91 | 94,93 | 14,98 | 68,42 | 63,93 | 4,49 | | | | | | 112,30 | 96,74 | 15,56 | | | | | | 1,46 |
| 11.09.2020 | 24,00 | | 112,15 | 96,54 | 15,61 | 69,18 | 64,63 | 4,55 | | | | | | 114,60 | 98,42 | 16,18 | | | | | | 1,52 |
| 12.09.2020 | 24,00 | | 111,74 | 95,95 | 15,79 | 69,59 | 64,95 | 4,64 | | | | | | 114,19 | 97,84 | 16,35 | | | | | | 1,55 |
| 13.09.2020 | 24,00 | | 112,12 | 94,67 | 17,45 | 70,41 | 65,79 | 4,62 | | | | | | 114,69 | 96,57 | 18,12 | | | | | | 1,67 |
| 14.09.2020 | 24,00 | | 110,31 | 95,61 | 14,70 | 69,31 | 64,71 | 4,60 | | | | | | 112,74 | 97,47 | 15,27 | | | | | | 1,46 |
| 15.09.2020 | 24,00 | | 109,31 | 94,17 | 15,14 | 69,11 | 64,47 | 4,64 | | | | | | 111,72 | 95,98 | 15,74 | | | | | | 1,49 |
| 16.09.2020 | 24,00 | | 109,49 | 93,35 | 16,14 | 69,90 | 65,15 | 4,75 | | | | | | 111,93 | 95,16 | 16,77 | | | | | | 1,57 |
| **Среднее** | 24,00 | | 110,73 | 95,92 | 14,81 | 69,27 | 64,82 | 4,45 | | | | | | 113,17 | 97,79 | 15,38 | | | | | | 1,46 |
| **Итого** | **600,00** | | **2768,27** | **2398,11** | **370,16** | | | | | | | | | **2829,22** | **2444,82** | **384,40** | | | | | | **36,41** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,5** °C **5,74** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **30,67** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **384,4** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.