

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ново-Александровская ул., д. 21, лит. В
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 9910.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 24495

Установленные приборы: Выходные и уточн. архивы в файлах: ВКТ-7 № 208260
 Подводящий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$
 Договорные нагрузки Г. кал/час: $Qот.= 0,319$ кВт/ч
 Договорные нагрузки (ор. час): Г. кал/час: $Qтеп.= 0$ кВт/ч
 Договорные расходы (ор. сут.): Т/сут.: $Qтех.= 0$ кВт/сут
 Год: = 95,7 Г.кВт/год
 Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н
 Режим (схема): Преобр. давления:
 Расчетные параметры: $Qгвс=M3*(h3-hхв)$
 $Qгвс.= 0,1914$ кВт/ч
 $Qгвс.ср.= 0,087$ кВт/ч
 $Qгвс.м.= 34,8$ Г.кВт/мес

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Г. кал					
			M1	M2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	ΔM	V3	V4	ΔV (излив)	Удлит	T3		T4	P3	P4		
17.09.2020	24.00		116,29	98,81	17,48	68,43	61,65	6,78																
18.09.2020	24.00		117,32	98,37	18,95	67,33	56,64	10,69																
19.09.2020	24.00		117,70	98,55	19,15	67,84	55,48	12,36																
20.09.2020	24.00		116,77	93,12	23,65	67,92	52,69	15,23																
21.09.2020	24.00		114,89	95,11	19,78	67,76	52,48	15,28																
22.09.2020	24.00		111,50	92,01	19,49	67,12	51,15	15,97																
Среднее	24.00		115,75	96,00	19,75	67,73	55,01	12,72																
Итого	144,00		694,47	575,97	118,50																			
Показаны счетчиков на момент снятия данных:																								
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ. Г. кал	Траб, ч															

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узл., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения I2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 15,5 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 1,84 Г.кал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 13,49 Г.кал
 Объем потребленного теплоносителя Узл. изл.: 124,76 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Г.У.П. «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентское управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.

