Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9341.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Ново-Александровская 24
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-0920.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206093
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 15,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н		Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1549
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.08.20	24,00	-	14,35	0,00	14,35	64,67	24,59	40,08	7,00	5,00	0,00	13,46	-	-	13,70	-	13,70	-	64,24	-	0,86			0,86
24.08.20	24,00	-	15,20	0,00	15,20	64,31	22,54	41,77	7,00	5,00	0,00	14,32	-	-	14,55	-	14,55	-	63,84	-	0,91			0,91
25.08.20	24,00	-	15,36	0,00	15,36	64,60	22,26	42,34	7,00	5,00	0,00	14,44	-	-	14,70	-	14,70	-	64,18	-	0,93			0,93
26.08.20	24,00	-	14,77	0,00	14,77	64,75	22,27	42,48	7,00	5,00	0,00	13,86	-	-	14,11	-	14,11	-	64,34	-	0,89			0,89
27.08.20	24,00	-	68,39	53,19	15,20	69,77	65,42	4,35	7,00	5,00	0,00	14,80	-	-	15,11	-	15,11	-	67,74	-	1,00			1,00
28.08.20	24,00	-	113,75	98,81	14,94	69,49	64,89	4,60	7,00	5,00	0,00	14,91	-	-	15,25	-	15,25	-	69,20	-	1,03			1,03
29.08.20	24,00	-	112,33	99,50	12,83	70,74	66,00	4,74	7,00	5,00	0,00	13,00	-	-	13,31	-	13,31	-	70,50	-	0,92			0,92
30.08.20	24,00	-	113,14	98,82	14,32	70,76	66,02	4,74	7,00	5,00	0,00	14,67	-	-	15,04	-	15,04	-	70,65	-	1,04			1,04
31.08.20	24,00	-	113,28	99,44	13,84	70,20	65,61	4,59	7,00	5,00	0,00	14,34	-	-	14,66	-	14,66	-	69,82	-	1,00			1,00
01.09.20	24,00	-	111,75	98,75	13,00	70,00	65,31	4,69	7,00	5,00	0,00	13,35	-	-	13,62	-	13,62	-	69,72	-	0,93			0,93
02.09.20	24,00	-	111,82	98,16	13,66	70,02	65,28	4,74	7,00	5,00	0,00	14,06	-	-	14,38	-	14,38	-	69,78	-	0,98			0,98
03.09.20	24,00	-	111,79	97,97	13,82	69,85	65,17	4,68	7,00	5,00	0,00	14,29	-	-	14,59	-	14,59	-	69,66	-	1,00			1,00
04.09.20	24,00	-	111,80	99,47	12,33	70,75	66,18	4,57	7,00	5,00	0,00	12,92	-	-	13,20	-	13,20	-	70,33	-	0,91			0,91
05.09.20	24,00	-	110,58	99,05	11,53	70,44	65,85	4,59	7,00	5,00	0,00	12,22	-	-	12,49	-	12,49	-	70,16	-	0,86			0,86
06.09.20	24,00	-	110,75	98,30	12,45	70,14	65,54	4,60	7,00	5,00	0,00	13,09	-	-	13,36	-	13,36	-	69,94	-	0,92			0,92
07.09.20	24,00	-	110,90	97,82	13,08	70,22	65,57	4,65	7,00	5,00	0,00	13,47	-	-	13,80	-	13,80	-	69,95	-	0,94			0,94
08.09.20	24,00	-	111,13	97,75	13,38	70,13	65,44	4,69	7,00	5,00	0,00	13,59	-	-	13,89	-	13,89	-	69,85	-	0,95			0,95
09.09.20	24,00	-	112,74	98,55	14,19	70,22	65,53	4,69	7,00	5,00	0,00	14,22	-	-	14,54	-	14,54	-	69,98	-	1,00			1,00
10.09.20	24,00	-	110,90	96,62	14,28	69,50	64,75	4,75	7,00	5,00	0,00	14,13	-	-	14,43	-	14,43	-	69,21	-	0,98			0,98
11.09.20	24,00	-	112,51	98,31	14,20	70,28	65,46	4,82	7,00	5,00	0,00	14,11	-	-	14,41	-	14,41	-	69,95	-	0,99			0,99
12.09.20	24,00	-	112,70	97,77	14,93	70,67	65,73	4,94	7,00	5,00	0,00	14,84	-	-	15,18	-	15,18	-	70,47	-	1,05			1,05
13.09.20	24,00	-	114,85	97,67	17,18	71,45	66,44	5,01	7,00	5,00	0,00	16,97	-	-	17,37	-	17,37	-	71,15	-	1,21			1,21
14.09.20	24,00	-	112,72	96,86	15,86	70,38	65,47	4,91	7,00	5,00	0,00	15,46	-	-	15,82	-	15,82	-	70,09	-	1,08			1,08
15.09.20	24,00	-	110,37	95,61	14,76	70,25	65,22	5,03	7,00	5,00	0,00	14,30	-	-	14,61	-	14,61	-	70,10	-	1,00			1,00
16.09.20	24,00	-	111,19	95,35	15,84	71,02	65,86	5,16	7,00	5,00	0,00	15,39	-	-	15,74	-	15,74	-	70,76	-	1,09			1,09
Среднее	24,00	-	94,76	80,55	14,21	69,38	58,74	10,65	7,00	5,00	-	14,17	-	-	14,47	-	14,47	-	69,02	-	0,98	-	-	0,98
Итого	600,00		2369,07	2013,77	355,30						0,00	354,21	0,00	0,00	361,86	0,00	361,86	0,00			24,45	0,00	0,00	24,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.08.20 18:00	124777,60	110359,03	13267,94	-	13602,02	-	3226,47	-	-
	19.09.20 01:00	127383,25	112587,64	13644,54	-	13986,86	-	3266,03	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,5 °С = -5,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **361,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис №2 Невского района» №2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.