

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖСК № 2 Невского района"** Адрес: **Ново-Александровская ул., д. 30, лит. А** Договор: **10962.038.1** Телефон: _____
 Обслуживающая организация: _____ Строит. адрес: _____ Узел учета: _____ Отопление
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Телефон: _____ Код УУТЭ: **24444** График: **150/70**

Установленные приборы: **ВКГ-7 № 207933** Часовые и суточн. архивы в файлах: _____ Режим (схема): _____
 Вычислитель: _____ Расходомер: _____ Прям: 40-D _____ Преобр. давления: _____
 Подающий трубопровод (М1) _____ ПрЭМ-40-D _____ Гплн= 0,3 _____ КТСЛ-Н _____
 Обратный трубопровод (М2) _____ КТСЛ-Н _____ Гплн= 0,3 _____ КТСЛ-Н _____
 Циркуляционный ГВС (М3) _____
 Подпиточный трубопровод (Уп) _____
 Расчетный алгоритм: _____ зима: $Q=M1*(t1-hxv)-M2*(t2-hxv)$ лето: $Qгвс=M3*(t3-hxv)$

Договорные нагрузки (ср. час): **Гкал/час:** $Qгт = 0,218$ $Qгвс = 0$ $Qгвс ср = 0$ $Qгвс м = 0$
 Договорные расходы (ср. сут.): **т/сут:** $Qгт = 65,4$ $Qгвс = 0$ $Qгвс ср = 0$ $Qгвс м = 0$

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	M3	V4	dV (излив)		Уплнит	T3	T4	P3	P4
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
17.09.2020	20.00	*	5,54	7,04	-1,50	25,07	22,25	2,82	6,80	4,90												
18.09.2020	24.00	*	0,00	8,58	-8,58	19,00	20,17	-1,17	6,80	4,90												0,13
19.09.2020	24.00	*	0,00	11,29	-11,29	19,14	20,75	-1,61	6,80	4,90												0,00
20.09.2020	24.00	*	0,00	10,50	-10,50	17,75	20,05	-2,30	6,80	4,90												0,00
21.09.2020	23.00	*	31,57	37,29	-5,72	40,37	31,72	8,65	6,80	4,90												0,00
22.09.2020	24.00	*	75,35	73,00	2,35	68,18	43,76	24,42	6,80	4,90												0,00
Среднее	23.17		19,42	25,50	-6,08	31,59	26,45	5,14	6,80	4,90												0,71
Итого	139.00		112,46	147,70	-35,24																	1,94

Показаны счетчиков на момент снятия данных: _____
 Дата, время: **М1, т** **М2, т** **М3, т** **М4, т** **V3, куб.м** **V4, куб.м** **Уп, т** **Общ. Гкал** **Траб, ч**

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: **5 час** **0,27 Гкал**
 Период расчета по договору: **5 час** **куб.м**
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: **15,5 °C**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **3,05 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: _____
 Объем потребленного теплоносителя Увес изл: **М.куб.**

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 «__» ____ 20__ г.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____