

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 145, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр. д. 133**

Договор: **8064.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 24459

Установленные приборы: **ВКТ-7 № 206903** Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Подключенный прибор: **ПРЭМ** расходомер:
 Обратный трубопровод (М1) **ПРЭМ**
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Приборы УУТЭ поверены до: **26.12.2021**

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: **95/70**

Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)**
 Договорные нагрузки: **Гкал/час: Qот.= 0,367** Оэнт.= **0** лето: **Qтвс=M3*(t3-tхв)**
 Договорные нагрузки (ср.час): **Гкал/час: Qотх.гв.= 0** Qтвс.гв.= **0**
 Договорные расходы (ср.сут.): **Т/сут: Qотх.гв.ср.= 0** Qтвс.ср.= **0**

Фактическое потребление за отчетный период с **17.09.2020** по **22.09.2020**
 Qотх.гв.= **0** Qтвс.гв.= **0**
 Qотх.гв.ср.= **0** Qтвс.ср.= **0**
 Qотх.гв.ср.= **0** Qтвс.ср.= **0**

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал				
			M1	M2	ΔT	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	ΔT	Uподпит	T3	T4		R3	R4		
17.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	16.11	15.63	0.48	16.29	15.97	0.32										0.00
18.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29	15.97	0.32	16.29	15.97	0.32										0.00
19.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	16.08	15.63	0.45	16.08	15.63	0.45										0.00
20.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76	15.22	0.54	15.76	15.22	0.54										0.00
21.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97	16.08	-0.11	15.97	16.08	-0.11										0.00
22.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	19.78	19.14	0.64	19.78	19.14	0.64										0.00
Итого	144.00	155.50	150.40	25.92	25.07	19.78	19.14	0.64	19.78	19.14	0.64										0.53

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: **M1, T** **M2, T** **M3, T** **M4, T** **V3, куб.м** **V4, куб.м** **Уп, T** **Qобщ, Гкал** **Траб, ч**

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0 час** **Гкал**
 Период расчета по договору: **0 час** **куб.м**
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **15,29 °C**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **0,53 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vвс изл: **М.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ФГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20__ г.

