

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 15, лит. А ИТП
 Обслуживающая организация:
 Источники: котельная по адресу Качалова ул., д.4

Договор: 8256.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 28334

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения:

2-х трубная схема

Режим (схема):

ОП: А32-00;

График: 95/70

Вычислитель: ТСРВ-026M № 1600229
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:
 ЗРСВ-440ПВ-40
 ЗРСВ-440ПВ-40

Gm1=
 0,181
 0,181

Приборы УУТЗ поверены до:
 27.02.2022

Термопреобр.:
 Взлет ТПС
 Взлет ТПС

Преобр. давления:
 СДВ-И-2-5-1,6
 СДВ-И-2-5-1,6

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,209
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.: Qот.= 200,64

Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)

Qтеп.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Qгвс.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Qгвс.м.= 0

Дата	Ти час	НС		M1		M2		dM		T1		T2		dT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 T	M4 T	dM T	V3 M3	V4 M3	Учет ГВС (ТВ-2)		Т3 °С	Т4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Общ. Гкал				
		M1 T	M2 T	T	T	°С	°С	°С	°С	dv (извл.) M3	Уплитт M3																					
17.09.2020	24.00*	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	17,25	0,09	1,60	0,00	0,07	1,30	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.09.2020	24.00*	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14	17,07	0,07	1,30	0,00	0,09	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.09.2020	24.00*	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	17,01	0,09	1,60	0,00	0,10	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.09.2020	24.00*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	16,89	0,10	1,60	0,00	0,09	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.09.2020	24.00*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	16,82	0,09	1,60	0,00	0,09	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.09.2020	24.00*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85	16,79	0,06	1,60	0,00	0,08	1,35	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Среднее	24.00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	16,97	0,08	1,35	0,00																						
Итого	144.00	0,00	0,00	0,00	0,00																											

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, T	M2, T	M3, T	M4, T	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, T	Общ. Гкал	Траб. ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узлп, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц,
 Объем потребленной теплоносителя Узвс изгл.

0 час
 0 час
 0 час
 15,54 °С
 0 Гкал
 0 Гкал
 м.куб.

Гкал
 куб.м

0 Гкал

0 Гкал

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентское управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 «_» __ 20__ г.



Ответственный за учет тепловой энергии (абонент):
 Представитель теплоснабжающей организации