Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 17, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная по адресу Качалова ул., д.4**

Договор: **8691.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28643**
график: **95/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **27.11.2021**

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Режим (схема):
Вычислитель:	**ВКТ-7 № 205595**					
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-65-D	0,8	120	КТСП-Н	Преобр.давления: ПДТВХ-1-02
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-65-D	0,8	120	КТСП-Н	ПДТВХ-1-02
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,516**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**495,36**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
17.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	13,97	16,34	-2,37	1,10	1,00												0,00
18.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	12,11	15,27	-3,16	1,00	1,00												0,00
19.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	12,78	15,22	-2,44	1,00	1,00												0,00
20.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	12,35	14,99	-2,64	1,00	1,00												0,00
21.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	13,23	15,39	-2,16	1,00	1,00												0,00
22.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	13,97	15,96	-1,99	1,10	1,00												0,00
Среднее	24,00		0,00	0,00	0,00	13,07	15,53	-2,46	1,03	1,00												0,00
Итого	**144,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**																	0,00
																						0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,54** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **0** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург