

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 227, корп. 1
 Обслуживающая организация:
 Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 10748.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 28842

Установленные приборы: ВКТ-7 №2069225

Часовые и суточные архивы в файлах:

2-х трубная схема

Режим (схема):

График: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 №2069225
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

расходомер: PRЭМ-50-B1
 PRЭМ-50-B1
 PRЭМ
 Gm1= 0,16
 Gm2= 0,16
 Gm3= 0,067
 Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021
 Gmax= 72
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н
 Gm4= 30

PRЭМ-50-B1
 PRЭМ-50-B1
 PRЭМ
 Gm1= 0,16
 Gm2= 0,16
 Gm3= 0,067

PRЭМ-50-B1
 PRЭМ-50-B1
 PRЭМ
 Gm1= 0,16
 Gm2= 0,16
 Gm3= 0,067

PRЭМ-50-B1
 PRЭМ-50-B1
 PRЭМ
 Gm1= 0,16
 Gm2= 0,16
 Gm3= 0,067

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв) Qтеп= 0 Qгвс=M3*(t3-hxв)
 Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час: Qот.= 0,597 Qтеп.гвс= 0 Qгвс.ср= 0,184
 Договорные расходы (ср.сут.): Т/сут.: Qот.= 179,1 Qтеп.= 0 Qгвс.= 54,4
 Qгвс.ср= 0,136
 Qгвс.м= 54,4

Дата	Тип	Учет отопление (ТВ-1)								Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020								Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал				
		М1 Т	М2 Т	ΔМ Т	Т1 °С	Т2 °С	ΔТ °С	Р1 кг/см2	Р2 кг/см2	М3 Т	М4 Т	ΔМ Т	М3 М3	М4 М3	ΔV (излив) М3	Удлит М3	Т3 °С	Т4 °С	Р3 кг/см2	Р4 кг/см2						
17.09.2020	24.00	143,06	109,04	34,02	68,26	58,42	9,84	6,60	4,90	32,20																
18.09.2020	24.00	142,80	110,09	32,71	67,28	41,61	25,67	6,50	4,90	31,06																
19.09.2020	24.00	141,19	108,77	32,42	68,03	40,94	27,09	6,50	4,90	30,82																
20.09.2020	24.00	139,57	106,25	33,32	68,09	39,41	28,68	6,40	4,90	31,82																
21.09.2020	24.00	137,98	106,55	31,43	67,94	39,36	28,58	6,40	4,90	30,01																
22.09.2020	24.00	135,94	103,08	32,46	67,19	38,97	28,22	6,30	4,90	31,01																
Среднее	24.00	140,02	107,30	32,73	67,80	43,12	24,68	6,45	4,90	31,15																
Итого	144,00	840,14	643,78	196,36						186,92				186,92												
Показаны счетчиков на момент снятия данных:		М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	Уп, Т	Общ, Гкал	Траб, ч																		

Количество тепловой энергии общ. рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уилт, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии общ.
 Объем потребленного теплоносителя Уилт изл.

0 час
 0 час
 0 час
 15,5 °С
 26,15 Гкал
 190,8 м.куб.
 3,04 Гкал



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)