

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **10256.038.1** Телефон: _____
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А** Стройм. адрес: _____
 Обслуживающая организация: _____ Телефон: _____
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** Режим (схема): **ОП: А23-12; МП: А23-12;** График: **150/70**
 Выполнили: **ТСРВ-026М № 1401590** Часовые и суточн. архивы в файлах: _____
 Поддающий трубопровод (М1) ЗРСВ-440ПВ-32 расходомер: **Гнлн=** _____
 Обратный трубопровод (М2) ЗРСВ-440ПВ-32 **Гнах=** **28,98**
 Циркуляционный ГВС (М4) ЗРСВ-440ПВ-20 **Гвалт=** **28,98**
 Подпиточный трубопровод (V1) **Гвалт ТПС** **11,32**
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(t1-hв)-M2*(t2-hв) Qтех=** **0** **Qгвс=M3*(t3-hв)** **лето: Qтех гвс=** **0**
 Договорные нагрузки (гр час), Гкал/час: **Qот=** **0,279** **Qгвс ср=** **0,1155**
 Договорные расходы (гр сут.), т/сут.: **Qот=** **83,7** **Qгвс ср=** **0,0525**

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ. Гкал		
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2						M3	V3
23.08.2020	24.00*		65.19	57.05	8.14	64.50	64.14	0.36	5.70	3.40	7.44	7.59	7.59	7.59	62.75	5.70	0.48
24.08.2020	24.00*		65.46	57.73	7.73	65.18	64.82	0.36	5.70	3.40	7.04	7.18	7.18	7.18	63.98	5.70	0.45
25.08.2020	24.00*		63.70	56.12	7.58	64.37	64.02	0.35	5.70	3.40	6.88	7.01	7.01	7.01	63.13	5.70	0.44
26.08.2020	24.00*		68.65	58.34	10.31	64.78	64.44	0.34	5.70	3.40	9.53	9.72	9.72	9.72	63.69	5.70	0.61
27.08.2020	24.00*		64.50	56.54	7.96	64.45	64.07	0.38	5.70	3.40	7.25	7.39	7.39	7.39	63.17	5.50	0.46
28.08.2020	24.00*		63.73	56.45	7.28	64.21	63.83	0.38	5.70	3.40	6.57	6.70	6.70	6.70	62.94	5.60	0.42
30.08.2020	24.00*		65.09	56.82	8.27	65.49	65.09	0.40	5.70	3.40	7.96	8.11	8.11	8.11	64.30	5.70	0.52
31.08.2020	24.00*		67.22	58.09	9.13	65.55	65.15	0.40	5.70	3.40	8.40	8.56	8.56	8.56	63.96	5.60	0.54
01.09.2020	24.00*		65.25	56.99	8.26	64.94	64.52	0.42	5.70	3.40	7.57	7.71	7.71	7.71	63.73	5.60	0.49
02.09.2020	24.00*		65.79	56.79	9.00	65.08	64.66	0.42	5.60	3.40	8.29	8.45	8.45	8.45	63.90	5.60	0.54
03.09.2020	24.00*		65.39	56.99	8.40	64.98	64.55	0.43	5.60	3.40	7.68	7.82	7.82	7.82	63.63	5.60	0.49
04.09.2020	24.00*		67.83	58.27	9.56	66.05	65.65	0.40	5.70	3.40	8.82	8.99	8.99	8.99	64.90	5.60	0.58
05.09.2020	24.00*		65.68	56.96	8.39	65.48	65.09	0.40	5.70	3.40	7.76	7.94	7.94	7.94	64.37	5.60	0.51
06.09.2020	24.00*		65.66	56.96	8.60	65.26	64.86	0.40	5.60	3.40	7.88	8.09	8.09	8.09	64.22	5.60	0.44
07.09.2020	24.00*		65.94	57.18	8.66	65.27	64.88	0.39	5.60	3.40	7.94	8.11	8.11	8.11	64.05	5.60	0.51
08.09.2020	24.00*		66.60	57.23	9.37	65.21	64.81	0.40	5.60	3.40	8.64	8.81	8.81	8.81	64.22	5.60	0.56
09.09.2020	24.00*		63.08	55.58	7.50	65.11	64.72	0.39	5.60	3.40	8.64	8.81	8.81	8.81	64.05	5.60	0.51
10.09.2020	24.00*		66.93	56.64	10.29	63.78	63.42	0.36	5.60	3.40	9.58	9.76	9.76	9.76	64.22	5.60	0.44
11.09.2020	24.00*		65.30	57.24	8.06	64.68	64.31	0.37	5.70	3.40	7.40	7.55	7.55	7.55	63.30	5.60	0.61
12.09.2020	24.00*		66.35	57.90	8.45	65.12	64.73	0.39	5.60	3.40	7.77	7.92	7.92	7.92	63.32	5.60	0.48
13.09.2020	24.00*		65.53	56.89	8.64	65.65	65.28	0.37	5.70	3.40	7.93	8.08	8.08	8.08	63.97	5.60	0.52
14.09.2020	24.00*		66.43	57.28	9.15	65.38	65.01	0.37	5.60	3.40	8.45	8.62	8.62	8.62	64.08	5.60	0.55
15.09.2020	24.00*		64.42	56.16	8.26	64.85	64.46	0.39	5.60	3.40	7.55	7.70	7.70	7.70	63.19	5.50	0.49
16.09.2020	24.00*		66.12	56.84	9.28	65.76	65.33	0.43	5.50	3.40	8.58	8.75	8.75	8.75	64.52	5.50	0.56
Среднее	24.00		65.65	57.03	8.61	65.06	64.67	0.39	5.65	3.40	7.91	8.06	8.06	8.06	63.77	5.62	0.51
Итого	600.00		1641.17	1425.82	215.35					197.66	201.49	201.49	201.49				12.77

Дата	время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл. т	Общ. Гкал	Траб. ч
Показаны счетчиков на момент снятия данных:										
Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час 0 час 0 час 0 час 0 час 0 час 0 час 0 час 0 час 0 час 0 час										
Объем теплоносителя Уулз, рассчитанный по среднему: 0 час 0 час 0 час 0 час 0 час 0 час 0 час 0 час 0 час 0 час 0 час										
Период расчета по договору: _____										
Период превышения I2: _____										
Корректировка на температуру холодной воды 15.5 °C										
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 9.71 Гкал										
Количество потребленной тепловой энергии Общц: 201.49 м.куб.										
Объем потребленного теплоносителя Увлз изл. 201.49 м.куб.										

ГУП «ТЭ Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) Фигнал «Энергообъект»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД
 Представитель теплоснабжающей организации _____

20__ г.

