

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020**

Абонент: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"  
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 33, лит. А  
 Договор: 8695.038.1  
 Строит. адрес: \_\_\_\_\_  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Узел учета: Отопление  
 Код УТЭ: 28644

Обслуживающая организация: котельная по адресу Обуховской обороны пр. д.33а  
 Источник: ВКГ-7 № 219426  
 Часовые и суточ. архивы в файлах:  
 Выходитель: ВКГ-7 № 219426  
 Подлежащий трубопровод (M1) расходомер: ПРЭМ  
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ  
 Подлежащий ГВС (M3) КТСЛ-Н  
 Циркуляционный ГВС (M4) КТСЛ-Н  
 Подпиточный трубопровод (Уп) \_\_\_\_\_  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх) лето: Qгвс=M3\*(h3-hвх)

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 27.11.2021  
 Термопреобр.: КТСЛ-Н  
 Режим (схема): Преобр.давления:  
 Гплн= 0,8  
 Gmax= 120  
 Gmin= 0,8

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Ообщ, Гкал Трвб, ч

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Ообщ, Гкал			
			M1, T	M2, T	ΔT, °C	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	P1, кг/см2	P2, кг/см2	M3, T	M4, T	ΔV (излив), м3	Уплит, м3	T3, °C	T4, °C	P3, кг/см2	P4, кг/см2				
17.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	18.70	18.55	0.15															0.00
18.09.2020	24.00*	182.59	182.59	0.00	40.67	34.77	5.90															1.08
19.09.2020	24.00	319.20	319.20	0.00	40.81	35.98	4.83															1.55
20.09.2020	24.00	313.65	313.65	0.00	40.80	36.42	4.38															1.38
21.09.2020	24.00	305.45	305.45	0.00	40.80	36.72	4.08															1.25
22.09.2020	24.00	295.34	295.34	0.00	40.80	36.89	3.91															1.20
<b>Среднее</b>	<b>24.00</b>	<b>236.04</b>	<b>236.04</b>	<b>0.00</b>	<b>40.80</b>	<b>37.10</b>	<b>3.88</b>															<b>1.20</b>
<b>Итого</b>	<b>144.00</b>	<b>1416.23</b>	<b>1416.23</b>	<b>0.00</b>																		<b>6.46</b>

Количество тепловой энергии Ообщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения Δ: 0 час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 15,54 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 6,46 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Ообщ, м.куб. 6,46  
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл. м.куб.

ГЛУ «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентское Управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 20 г.



Представитель теплоснабжающей организации  
 Ответственный за учет тепловой энергии абонента

График: 95/70