

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 93**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8255.038.1**
 Стронт. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 24127

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УТЭ поверены до: **20.12.2021**

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: **147/71**

Установленные приборы:
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 207778**
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Лп)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:
 ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D

Смлп=
 0.2
 0.2

Смах=
 30
 30

Термопреобр.:
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

2-х трубная схема

зима: О=М1*(t1-нхв)-М2*(t2-нхв)
 лето: Олвс=М3*(t3-нхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час:
 Договорные расходы (гр.сут.): Тб/сут.

Qот = **0,327**
 Qот = **103,263**

Qгех = **0**
 Qгех = **0**

Qлвс = **0**
 Qлвс = **0**

Qтвс = **0**
 Qтвс = **0**

Qтвс = **0**
 Qтвс = **0**

Qтвс = **0**
 Qтвс = **0**

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Учет отопления (ТВ-1)		Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020		Учет ГВС (ТВ-2)											
	Тп	Нс	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔV (излив)	Уполнит	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
час	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
17.09.2020	24.00*	0.00	18.73	18.71	0.02											0.00
18.09.2020	24.00*	0.00	18.35	18.34	0.01											0.00
19.09.2020	24.00*	0.00	18.03	17.97	0.06											0.00
20.09.2020	24.00*	0.00	17.60	17.67	-0.07											0.00
21.09.2020	24.00*	0.00	17.72	17.83	-0.11											0.00
22.09.2020	24.00*	0.00	17.90	18.01	-0.11											0.00
Среднее	24.00	0.00	18.06	18.09	-0.03											0.00
Итого	144.00	0.00	18.06	18.09	-0.03											0.00

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Гкал	Граб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vтвс изл.

15,6 °С
 0 Гкал
 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)


 «___» _____ 20__ г.
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

