

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖСК № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ольминского ул, д. 12, лит. А ИТП2**
 Обслуживающая организация: **Котельная 1 Невская**

Договор: **8985.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 24309

График: **147/71**

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**
 Вычислитель: **ВК-7 № 206402**
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vл)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Приборы УТЭ поверены до: **20.12.2021**
 Термопреобр.:
 КТСГ-Н
 КТСГ-Н

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: **зима: Q=M1*(t1-hx)-M2*(h2-hx)**
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qот = 0,343**
 Договорные расходы (ср. сут.), Тб/сут: **Qот.ср = 108,316**

Qвент. = **0**
 Qтех. = **0**
 Qгвс.ср = **0**
 Qгвс.м = **0**

Qгвс.ср = **0**
 Qгвс.м = **0**

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020				Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ, Гкал									
			М1	М2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3		V4	dV (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ, Гкал	
17.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	28.75	27.63	1.12														0.00		
18.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	25.81	25.23	0.58															0.00		
19.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	26.63	25.98	0.65															0.00		
20.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	27.14	25.95	1.19															0.00		
21.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	27.58	26.54	1.04															0.00		
22.09.2020	23.00*	36.84	36.84	0.00	45.82	33.50	12.32															0.00		
Среднее	23.83	6.16	6.16	0.00	30.29	27.47	2.82															0.00		
Итого	143.00	36.84	36.84	0.00																		0.89		
Показаня счетчиков на момент снятия данных:																								
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч															

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **15,6 °С**
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **0,99 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **0,99 Гкал**
м.куб

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

« » 20 г.



ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергообъекты»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ