Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 16, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8987.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23544**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7.04 № 208374**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**
график: **147/71**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,12	30	Термопреобр.:	Режим (схема):
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,12	30	КТСП-Н	Преобр.давления:
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)				ТСП-Н	
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,255** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1848**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,084**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **80,5263** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **33,6** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2020	24,00	*	9,84	0,00	9,84	66,52	34,34	32,18			9,81		9,81	9,99		9,99		65,06				0,64
24.08.2020	24,00	*	10,29	0,00	10,29	67,87	36,27	31,60			10,22		10,22	10,44		10,44		66,33				0,68
25.08.2020	24,00	*	10,07	0,00	10,07	67,91	35,36	32,55			10,00		10,00	10,20		10,20		66,36				0,66
26.08.2020	24,00	*	10,23	0,00	10,23	67,45	35,87	31,58			10,18		10,18	10,38		10,38		66,04				0,67
27.08.2020	24,00	*	10,28	0,00	10,28	67,54	35,32	32,22			10,20		10,20	10,41		10,41		66,12				0,68
28.08.2020	24,00	*	10,16	0,00	10,16	67,56	35,19	32,37			10,11		10,11	10,29		10,29		66,02				0,67
29.08.2020	24,00	*	11,19	0,00	11,19	67,91	36,62	31,29			11,14		11,14	11,34		11,34		66,51				0,74
30.08.2020	24,00	*	11,28	0,00	11,28	67,01	35,58	31,43			11,24		11,24	11,47		11,47		65,64				0,74
31.08.2020	24,00	*	11,46	0,00	11,46	67,27	36,57	30,70			11,41		11,41	11,63		11,63		65,88				0,75
01.09.2020	24,00	*	10,97	0,00	10,97	67,84	36,17	31,67			10,93		10,93	11,15		11,15		66,34				0,73
02.09.2020	24,00	*	10,79	0,00	10,79	68,34	36,63	31,71			10,75		10,75	11,00		11,00		66,88				0,72
03.09.2020	24,00	*	10,64	0,00	10,64	66,99	34,91	32,08			10,60		10,60	10,79		10,79		65,63				0,69
04.09.2020	24,00	*	11,27	0,00	11,27	68,28	36,23	32,05			11,19		11,19	11,42		11,42		66,78				0,75
05.09.2020	24,00	*	10,52	0,00	10,52	67,91	36,18	31,73			10,48		10,48	10,67		10,67		66,42				0,70
06.09.2020	24,00	*	13,31	0,00	13,31	68,31	37,88	30,43			13,29		13,29	13,54		13,54		67,08				0,89
07.09.2020	24,00	*	11,69	0,00	11,69	68,00	37,73	30,27			11,65		11,65	11,87		11,87		66,58				0,78
08.09.2020	24,00	*	10,94	0,00	10,94	66,86	35,27	31,59			10,90		10,90	11,09		11,09		65,41				0,71
09.09.2020	24,00	*	11,51	0,00	11,51	67,62	36,76	30,86			11,50		11,50	11,71		11,71		66,21				0,76
10.09.2020	24,00	*	11,71	0,00	11,71	66,93	36,31	30,62			11,67		11,67	11,91		11,91		65,56				0,77
11.09.2020	24,00	*	11,53	0,00	11,53	66,51	35,85	30,66			11,51		11,51	11,72		11,72		65,15				0,75
12.09.2020	24,00	*	11,60	0,00	11,60	66,64	35,42	31,22			11,58		11,58	11,79		11,79		65,19				0,76
13.09.2020	24,00	*	14,05	0,00	14,05	67,57	36,64	30,93			14,04		14,04	14,33		14,33		66,37				0,93
14.09.2020	24,00	*	12,21	0,00	12,21	67,38	36,86	30,52			12,18		12,18	12,40		12,40		66,01				0,80
15.09.2020	24,00	*	12,48	0,00	12,48	66,68	36,67	30,01			12,42		12,42	12,65		12,65		65,30				0,81
16.09.2020	24,00	*	12,57	0,00	12,57	66,29	36,02	30,27			12,54		12,54	12,78		12,78		64,95				0,81
Среднее	24,00		11,30	0,00	11,30	67,41	36,11	31,30			11,26		11,26	11,48		11,48		65,99				0,74
Итого	**600,00**		**282,59**	**0,00**	**282,59**						**281,54**		**281,54**	**286,97**		**286,97**						**18,59**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,6** °C **4,39** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **14,2** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **286,97** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью „Жилкомсервис № 2 Невского района" Санкт-Петербурга