Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 16, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8987.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23544**
график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7.04 № 208374**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,12	30	Термопреобр.:	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,12	30		КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30		ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,255** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1848**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,084**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **80,5263** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **33,6** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
17.09.2020	24,00	*	13,41	0,00	13,41	64,22	36,55	27,67			13,38		13,38	13,60		13,60		63,03				0,86
18.09.2020	24,00	*	13,01	0,00	13,01	59,69	34,35	25,34			12,99		12,99	13,18		13,18		58,57				0,78
19.09.2020	24,00	*	14,06	0,00	14,06	61,67	34,50	27,17			14,02		14,02	14,24		14,24		60,59				0,87
20.09.2020	24,00	*	14,57	0,00	14,57	64,35	35,65	28,70			14,53		14,53	14,81		14,81		63,20				0,94
21.09.2020	24,00	*	12,98	0,00	12,98	62,62	34,53	28,09			12,93		12,93	13,15		13,15		61,48				0,81
22.09.2020	24,00	*	12,37	0,00	12,37	62,18	34,36	27,82			12,34		12,34	12,55		12,55		60,95				0,77
Среднее	24,00		13,40	0,00	13,40	62,45	34,99	27,46			13,37		13,37	13,59		13,59		61,30				0,84
Итого	**144,00**		**80,40**	**0,00**	**80,40**						**80,19**		**80,19**	**81,53**		**81,53**						**5,03**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,6** °C **1,25** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **3,78** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **81,53** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__»_____20__ г.