

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ольминского ул. д. 22, лит. А
 Обслуживающая организация: Котельная 1 Невская

Договор: 8990.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 23547

График: 14/7/1

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208351
 Подающий трубопровод (М1) расходомер:
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ
 Подпиточный трубопровод (Ул) ПРЭМ
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)+M2*(h2-hвх)

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Гмтр= 0,067
 ПРЭМ 0,067
 ПРЭМ 0,067
 ПРЭМ 0,067
 Стрелка: 30
 КТСЛ-Н 30
 КТСЛ-Н 30
 Валет ТТС 30

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,311
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qлет= 0
 Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.: Сол= 98,2105
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Qвент= 0
 Qтех= 0
 Qтех.гв= 0
 Qтех.гв.ср= 0
 Qгв.ср= 0,1936
 Qгв.ср= 0,088
 Qгв.ср= 35,2
 Qгв.ср= 35,2

Qгв.ср= 0,1936
 Qгв.ср= 0,088
 Qгв.ср= 35,2
 Qгв.ср= 35,2

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			М1	М2	DM	Т1	Т2	dT	P1	P2	M3	M4	DM	У3	У4	dV (м3/сут)	Уплотит	Т3	Т4	P3	P4	Qобщ
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.08.2020	24.00	*	7.20	0.00	7.20	64.06	33.37	30.69	7.03	7.03	7.15	7.83	7.83	7.15	7.83	7.83	61.58	63.88	7.83	7.83	61.58	0.43
24.08.2020	24.00	*	7.98	0.00	7.98	66.13	36.24	29.89	7.66	7.66	7.83	8.68	8.68	7.66	8.68	8.68	64.19	64.09	8.68	8.68	64.19	0.55
25.08.2020	24.00	*	8.71	0.00	8.71	66.59	36.67	29.92	8.50	8.50	8.68	8.68	8.68	8.50	8.68	8.68	64.09	64.09	8.68	8.68	64.09	0.56
26.08.2020	24.00	*	8.90	0.00	8.90	66.46	37.43	29.93	8.68	8.68	8.85	8.85	8.85	8.68	8.85	8.85	64.20	64.20	8.85	8.85	64.20	0.57
27.08.2020	24.00	*	9.10	0.00	9.10	66.44	38.99	29.45	8.85	8.85	8.03	8.03	8.03	8.85	8.03	8.21	63.68	63.68	8.03	8.21	63.68	0.51
28.08.2020	24.00	*	8.34	0.00	8.34	66.00	35.51	30.49	8.03	8.03	8.16	8.16	8.16	8.03	8.16	8.32	63.38	63.38	8.16	8.32	63.38	0.52
29.08.2020	24.00	*	8.25	0.00	8.25	65.87	34.48	31.39	8.16	8.16	8.18	8.18	8.18	8.16	8.18	8.33	62.80	62.80	8.18	8.33	62.80	0.51
30.08.2020	24.00	*	7.98	0.00	7.98	65.47	34.32	31.15	7.82	7.82	7.96	7.96	7.96	7.82	7.96	7.96	63.12	63.12	7.96	7.96	63.12	0.49
31.08.2020	24.00	*	9.29	0.00	9.29	66.97	35.72	31.25	9.07	9.07	9.23	9.23	9.23	9.07	9.23	9.23	64.70	64.70	9.23	9.23	64.70	0.59
02.09.2020	24.00	*	8.35	0.00	8.35	67.42	34.79	32.63	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.30	64.92	64.92	8.14	8.30	64.92	0.53
03.09.2020	24.00	*	9.46	0.00	9.46	65.93	36.61	29.32	9.21	9.21	9.40	9.40	9.40	9.21	9.40	9.40	63.82	63.82	9.40	9.40	63.82	0.58
04.09.2020	24.00	*	8.15	0.00	8.15	66.85	34.98	31.87	8.64	8.64	8.14	8.14	8.14	8.64	8.14	8.04	63.63	63.63	8.14	8.04	63.63	0.51
05.09.2020	24.00	*	8.05	0.00	8.05	65.99	33.93	32.06	7.96	7.96	8.14	8.14	8.14	7.96	8.14	8.14	64.55	64.55	8.14	8.14	64.55	0.55
06.09.2020	24.00	*	8.85	0.00	8.85	65.88	34.16	31.72	8.64	8.64	8.04	8.04	8.04	8.64	8.04	8.04	63.66	63.66	8.04	8.04	63.66	0.55
07.09.2020	24.00	*	9.08	0.00	9.08	66.97	35.18	31.79	8.86	8.86	9.05	9.05	9.05	8.86	9.05	9.05	64.61	64.61	9.05	9.05	64.61	0.57
08.09.2020	24.00	*	9.35	0.00	9.35	66.26	35.66	30.60	9.12	9.12	9.32	9.32	9.32	9.12	9.32	9.32	64.27	64.27	9.32	9.32	64.27	0.58
09.09.2020	24.00	*	8.50	0.00	8.50	66.34	34.77	31.57	8.21	8.21	8.38	8.38	8.38	8.21	8.38	8.38	64.15	64.15	8.38	8.38	64.15	0.53
10.09.2020	24.00	*	9.76	0.00	9.76	66.15	36.25	29.90	9.52	9.52	9.72	9.72	9.72	9.52	9.72	9.72	63.96	63.96	9.72	9.72	63.96	0.61
11.09.2020	24.00	*	9.02	0.00	9.02	65.79	33.47	32.32	8.79	8.79	8.98	8.98	8.98	8.79	8.98	8.98	63.60	63.60	8.98	8.98	63.60	0.56
12.09.2020	24.00	*	9.02	0.00	9.02	64.94	34.59	30.35	9.40	9.40	9.56	9.56	9.56	9.40	9.56	9.56	63.25	63.25	9.56	9.56	63.25	0.55
13.09.2020	24.00	*	9.59	0.00	9.59	65.41	34.23	31.18	9.05	9.05	9.22	9.22	9.22	9.05	9.22	9.22	64.35	64.35	9.22	9.22	64.35	0.60
14.09.2020	24.00	*	8.30	0.00	8.30	66.55	36.23	30.32	8.02	8.02	8.18	8.18	8.18	8.02	8.18	8.18	63.27	63.27	8.18	8.18	63.27	0.58
15.09.2020	24.00	*	9.77	0.00	9.77	66.74	35.30	31.44	9.69	9.69	9.88	9.88	9.88	9.69	9.88	9.88	64.40	64.40	9.88	9.88	64.40	0.51
16.09.2020	24.00	*	8.74	0.00	8.74	66.07	35.08	30.99	8.53	8.53	8.70	8.70	8.70	8.53	8.70	8.70	63.79	63.79	8.70	8.70	63.79	0.54
Итого	600,00		218,62	0,00	218,62				213,31		213,31			213,31		217,52		217,52				13,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; У3, куб.м; У4, куб.м; Ул, Т; Qобщ, Гкал; Трэн, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Уил, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабжения Угвс изл.

0 час
 0 час
 15,6 °С
 10,28 Гкал
 217,52 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Филиал «Энергосервис» ООО «Теплоэнергетическое предприятие с ограниченной ответственностью»
 Представитель теплонаблюдающей организации

