

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Олимпийского ул, д. 24, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8991.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общши
 Код УУТЗ: 23774

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 207204
 Подлежащий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подлежащий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ

Схема подключения:
 Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давлени:

График: 147/71

зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)
 Qот.= 0,31 Qэвнт.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.гв.= 0,1936
 Qгвс.ср.= 0,088
 Qгвс.гвс.ср.= 35,2
 Qгвс.м=

Дата	Тип	НС	М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	У3	У4	У3 (излив)	Улодпит	Т3	Т4	Р3	Р4	Общ
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
17.09.2020	24.00	*	89,38	76,76	12,62	66,25	63,14	3,11			12,22	12,48	12,22	12,48	12,48	12,48	66,15					1,08
18.09.2020	24.00	*	91,91	78,46	13,45	61,36	58,46	2,90			13,12	13,36	13,12	13,36	13,36	13,36	61,71					1,06
19.09.2020	24.00	*	96,12	79,39	16,73	63,79	60,60	3,19			14,69	14,96	14,69	14,96	14,96	14,96	63,32					1,32
20.09.2020	24.00	*	98,27	79,55	18,72	65,36	61,78	3,58			16,85	17,19	16,85	17,19	17,19	17,19	66,23					1,51
21.09.2020	24.00	*	93,88	79,10	14,78	64,26	60,81	3,45			13,21	13,21	13,21	13,48	13,48	13,48	64,40					1,23
22.09.2020	24.00	*	94,26	80,09	14,17	63,90	60,17	3,73			12,74	12,74	12,74	12,98	12,98	12,98	63,81					1,21
Среднее	24.00		93,97	78,89	15,08	64,15	60,83	3,33			13,80	13,80	13,80	14,07	14,07	14,07	64,27					1,23
Итого	144.00		563,82	473,35	90,47						82,83		82,83	84,45		84,45						7,41

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020
 Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общш, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уилз, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общш:
 Объем потребленного теплоносителя Улвс изл.

0 час
 0 час
 15,6 °С
 6 Ккал
 84,45 м.куб.
 1,41 Гкал



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)