Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 8 ИТП1**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8984.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23542**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7-03 № 220988**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**
График: **147/71**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,5831**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,3661**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,1664**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**184,137**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**66,56**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2020	24,00	*	7,33	0,00	7,33	58,77	31,81	26,96			6,85		6,85	6,97		6,97		58,12				0,40
24.08.2020	24,00	*	6,86	0,00	6,86	59,74	31,45	28,29			6,36		6,36	6,47		6,47		58,87				0,37
25.08.2020	24,00	*	6,81	0,00	6,81	60,47	32,38	28,09			6,26		6,26	6,35		6,35		59,75				0,38
26.08.2020	24,00	*	7,45	0,00	7,45	60,17	32,01	28,16			6,97		6,97	7,09		7,09		59,39				0,41
27.08.2020	24,00	*	7,44	0,00	7,44	59,58	32,19	27,39			6,84		6,84	6,97		6,97		58,80				0,40
28.08.2020	24,00	*	7,07	0,00	7,07	59,68	31,67	28,01			6,41		6,41	6,50		6,50		58,82				0,37
29.08.2020	24,00	*	6,91	0,00	6,91	60,43	31,61	28,82			6,30		6,30	6,40		6,40		59,71				0,38
30.08.2020	24,00	*	8,20	0,00	8,20	59,75	31,97	27,78			7,72		7,72	7,83		7,83		58,83				0,46
31.08.2020	24,00	*	8,52	0,00	8,52	60,45	32,98	27,47			8,03		8,03	8,17		8,17		59,65				0,48
01.09.2020	24,00	*	8,59	0,00	8,59	61,20	33,57	27,63			8,05		8,05	8,18		8,18		60,34				0,48
02.09.2020	24,00	*	7,43	0,00	7,43	60,87	32,24	28,63			6,87		6,87	6,97		6,97		60,11				0,42
03.09.2020	24,00	*	8,27	0,00	8,27	59,91	32,83	27,08			7,71		7,71	7,84		7,84		59,35				0,46
04.09.2020	24,00	*	8,02	0,00	8,02	60,53	32,29	28,24			7,40		7,40	7,53		7,53		60,03				0,44
05.09.2020	24,00	*	8,65	0,00	8,65	60,76	33,33	27,43			8,05		8,05	8,19		8,19		60,07				0,48
06.09.2020	24,00	*	7,76	0,00	7,76	60,67	32,05	28,62			7,24		7,24	7,37		7,37		59,81				0,44
07.09.2020	24,00	*	8,21	0,00	8,21	60,54	33,36	27,18			7,70		7,70	7,84		7,84		59,80				0,46
08.09.2020	24,00	*	8,12	0,00	8,12	60,37	32,67	27,70			7,62		7,62	7,75		7,75		59,58				0,46
09.09.2020	24,00	*	8,13	0,00	8,13	59,94	32,62	27,32			7,58		7,58	7,72		7,72		59,20				0,45
10.09.2020	24,00	*	7,89	0,00	7,89	59,87	32,58	27,29			7,41		7,41	7,50		7,50		59,00				0,44
11.09.2020	24,00	*	8,34	0,00	8,34	58,58	31,79	26,79			7,84		7,84	7,98		7,98		57,86				0,46
12.09.2020	24,00	*	10,08	0,00	10,08	57,65	32,67	24,98			9,60		9,60	9,74		9,74		56,94				0,55
13.09.2020	24,00	*	9,35	0,00	9,35	58,13	30,89	27,24			8,79		8,79	8,94		8,94		57,52				0,50
14.09.2020	24,00	*	8,87	0,00	8,87	59,01	29,50	29,51			8,45		8,45	8,60		8,60		58,08				0,49
15.09.2020	24,00	*	8,61	0,00	8,61	57,73	29,81	27,92			8,02		8,02	8,15		8,15		57,19				0,46
16.09.2020	24,00	*	8,98	0,00	8,98	57,83	29,73	28,10			8,49		8,49	8,63		8,63		57,09				0,48
Среднее	24,00		8,08	0,00	8,08	59,71	32,00	27,71			7,54		7,54	7,67		7,67		58,96				0,44
Итого	**600,00**		**201,89**	**0,00**	**201,89**						**188,56**		**188,56**	**191,68**		**191,68**						**11,12**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,6** °C **2,94** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **8,18** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **191,68** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.