Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 8 ИТП2**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8984.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23542**
график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 206423**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,5831** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,3661**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,1664**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **184,137** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **66,56** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
17.09.2020	24,00	*	11,73	0,00	11,73	55,97	33,89	22,08			12,10		12,10	12,25		12,25		55,07				0,66
18.09.2020	24,00	*	10,49	0,00	10,49	51,74	31,54	20,20			10,82		10,82	10,94		10,94		50,93				0,54
19.09.2020	24,00	*	11,35	0,00	11,35	53,81	31,87	21,94			11,74		11,74	11,89		11,89		52,91				0,61
20.09.2020	24,00	*	11,62	0,00	11,62	55,40	32,58	22,82			11,98		11,98	12,18		12,18		54,46				0,64
21.09.2020	24,00	*	11,62	0,00	11,62	56,58	32,87	23,71			11,99		11,99	12,18		12,18		55,63				0,66
22.09.2020	24,00	*	44,10	35,21	8,89	62,21	40,03	22,18			10,91		10,91	11,09		11,09		59,71				1,34
Среднее	24,00		16,82	5,87	10,95	55,95	33,80	22,16			11,59		11,59	11,76		11,76		54,78				0,74
Итого	**144,00**		**100,91**	**35,21**	**65,70**						**69,54**		**69,54**	**70,53**		**70,53**						**4,45**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,6** °C **1,02** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **3,43** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **70,53** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__»_____20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург