Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8566.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-0920.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 15,6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0,027 | Gmax= 12 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.08.20 | 24,00 | - | 9,05 | 0,00 | 9,05 | 59,86 | 21,94 | 37,92 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 8,94 | - | - | 9,09 | - | 9,09 | - | 59,31 | - | 0,53 | | | 0,53 |
| 24.08.20 | 24,00 | - | 9,28 | 0,00 | 9,28 | 61,46 | 21,98 | 39,48 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 9,25 | - | - | 9,41 | - | 9,41 | - | 60,62 | - | 0,56 | | | 0,56 |
| 25.08.20 | 24,00 | - | 9,28 | 0,00 | 9,28 | 60,20 | 21,62 | 38,58 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 9,24 | - | - | 9,39 | - | 9,39 | - | 59,50 | - | 0,55 | | | 0,55 |
| 26.08.20 | 24,00 | - | 9,37 | 0,00 | 9,37 | 58,95 | 21,18 | 37,77 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 9,28 | - | - | 9,44 | - | 9,44 | - | 58,37 | - | 0,54 | | | 0,54 |
| 27.08.20 | 24,00 | - | 9,75 | 0,00 | 9,75 | 58,71 | 19,91 | 38,80 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 9,75 | - | - | 9,91 | - | 9,91 | - | 57,96 | - | 0,57 | | | 0,57 |
| 28.08.20 | 24,00 | - | 9,45 | 0,00 | 9,45 | 58,66 | 19,57 | 39,09 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 9,38 | - | - | 9,55 | - | 9,55 | - | 58,03 | - | 0,55 | | | 0,55 |
| 29.08.20 | 24,00 | - | 9,22 | 0,00 | 9,22 | 58,63 | 20,03 | 38,60 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 9,21 | - | - | 9,33 | - | 9,33 | - | 57,87 | - | 0,54 | | | 0,54 |
| 30.08.20 | 24,00 | - | 10,21 | 0,00 | 10,21 | 58,60 | 19,88 | 38,72 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 10,24 | - | - | 10,38 | - | 10,38 | - | 57,80 | - | 0,59 | | | 0,59 |
| 31.08.20 | 24,00 | - | 11,62 | 0,00 | 11,62 | 60,10 | 20,37 | 39,73 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 11,59 | - | - | 11,77 | - | 11,77 | - | 59,59 | - | 0,69 | | | 0,69 |
| 01.09.20 | 24,00 | - | 10,49 | 0,00 | 10,49 | 59,50 | 20,16 | 39,34 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 10,51 | - | - | 10,68 | - | 10,68 | - | 58,72 | - | 0,62 | | | 0,62 |
| 02.09.20 | 24,00 | - | 10,11 | 0,00 | 10,11 | 59,96 | 19,04 | 40,92 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 10,14 | - | - | 10,31 | - | 10,31 | - | 59,21 | - | 0,60 | | | 0,60 |
| 03.09.20 | 24,00 | - | 9,77 | 0,00 | 9,77 | 58,45 | 19,90 | 38,55 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 9,72 | - | - | 9,90 | - | 9,90 | - | 57,89 | - | 0,56 | | | 0,56 |
| 04.09.20 | 24,00 | - | 7,94 | 0,00 | 7,94 | 58,18 | 21,09 | 37,09 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 7,90 | - | - | 8,01 | - | 8,01 | - | 57,32 | - | 0,45 | | | 0,45 |
| 05.09.20 | 24,00 | - | 9,55 | 0,00 | 9,55 | 59,00 | 21,02 | 37,98 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 9,57 | - | - | 9,71 | - | 9,71 | - | 58,16 | - | 0,56 | | | 0,56 |
| 06.09.20 | 24,00 | - | 9,57 | 0,00 | 9,57 | 59,48 | 20,76 | 38,72 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 9,54 | - | - | 9,70 | - | 9,70 | - | 58,69 | - | 0,56 | | | 0,56 |
| 07.09.20 | 24,00 | - | 9,26 | 0,00 | 9,26 | 58,89 | 19,98 | 38,91 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 9,17 | - | - | 9,31 | - | 9,31 | - | 58,33 | - | 0,54 | | | 0,54 |
| 08.09.20 | 24,00 | - | 10,98 | 0,00 | 10,98 | 59,05 | 19,45 | 39,60 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 10,98 | - | - | 11,14 | - | 11,14 | - | 58,36 | - | 0,64 | | | 0,64 |
| 09.09.20 | 24,00 | - | 9,64 | 0,00 | 9,64 | 58,67 | 19,36 | 39,31 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 9,65 | - | - | 9,79 | - | 9,79 | - | 57,89 | - | 0,56 | | | 0,56 |
| 10.09.20 | 24,00 | - | 10,14 | 0,00 | 10,14 | 58,57 | 19,47 | 39,10 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 10,17 | - | - | 10,33 | - | 10,33 | - | 57,79 | - | 0,59 | | | 0,59 |
| 11.09.20 | 24,00 | - | 9,21 | 0,00 | 9,21 | 57,30 | 18,67 | 38,63 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 9,24 | - | - | 9,37 | - | 9,37 | - | 56,52 | - | 0,52 | | | 0,52 |
| 12.09.20 | 24,00 | - | 10,25 | 0,00 | 10,25 | 58,20 | 18,26 | 39,94 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 10,24 | - | - | 10,40 | - | 10,40 | - | 57,43 | - | 0,59 | | | 0,59 |
| 13.09.20 | 24,00 | - | 10,73 | 0,00 | 10,73 | 59,03 | 18,90 | 40,13 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 10,64 | - | - | 10,83 | - | 10,83 | - | 58,46 | - | 0,62 | | | 0,62 |
| 14.09.20 | 24,00 | - | 9,43 | 0,00 | 9,43 | 57,42 | 19,80 | 37,62 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 9,40 | - | - | 9,55 | - | 9,55 | - | 56,68 | - | 0,53 | | | 0,53 |
| 15.09.20 | 24,00 | - | 10,31 | 0,00 | 10,31 | 56,45 | 18,81 | 37,64 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 10,35 | - | - | 10,50 | - | 10,50 | - | 55,73 | - | 0,58 | | | 0,58 |
| 16.09.20 | 24,00 | - | 9,91 | 0,00 | 9,91 | 55,91 | 17,71 | 38,20 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 9,93 | - | - | 10,07 | - | 10,07 | - | 55,24 | - | 0,55 | | | 0,55 |
| Среднее | 24,00 | - | 9,78 | - | 9,78 | 58,77 | 19,95 | 38,81 | 7,00 | 5,00 | - | 9,76 | - | - | 9,91 | - | 9,91 | - | 58,06 | - | 0,57 | - | - | 0,57 |
| Итого | 600,00 | | 244,52 | 0,00 | 244,52 | | | | | | 0,00 | 244,03 | 0,00 | 0,00 | 247,87 | 0,00 | 247,87 | 0,00 | | | 14,18 | 0,00 | 0,00 | 14,18 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.08.20 23:00 | 47533,99 | 32866,15 | 10012,53 | - | 10228,82 | - | 2000,45 | - | - |
| | 19.09.20 03:00 | 47813,66 | 32866,21 | 10278,77 | - | 10499,21 | - | 2016,85 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,6 °С = -3,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **247,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Опечать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.