

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Пинегина ул., д. 19, лит. А
 Обслуживающая организация: Невская
 Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8563.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 23604

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах: Режим (схема):
 Вычислитель: ВКГ-7 № 207963 расходомер: Гмплн= 0,067
 Подводящий трубопровод (М1) ПрЭМ 0,067
 Обратный трубопровод (М2) ПрЭМ 0,067
 Подводящий ГВС (М3) ПрЭМ 0,027
 Циркуляционный ГВС (М4) ПрЭМ 0,027
 Подпиточный трубопровод (Vп) Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв) Qтеп.гв= 0,1034
 Расчетный алгоритм: Qтеп.гв.ср= 0,047
 Qтеп.гв.ср= 18,8 ГВт.М

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,186 Qтеп.гв= 0
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qтеп.гв.ср= 0
 Договорные расходы (ср. сут.): Тб/сут.: Gот.= 58,7368 Qтеп.гв.ср= 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020 Qтеп.гв.ср= 0
 Qтеп.гв.ср= 18,8 ГВт.М

Дата	Тип	НС	М1				М2				М3				М4				Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал				
			T	°C	°C	°C	T	°C	°C	°C	T	°C	°C	°C	T	°C	°C	°C	T	°C	°C	°C					
23.08.2020	24.00*		5,48	5,73	0,00	5,48	64,24	26,27	37,97	5,35	5,65	5,35	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	63,12	63,12	63,12	63,12	0,34
24.08.2020	24,00*		5,73	6,34	0,00	5,73	65,90	26,22	39,68	5,65	6,20	5,65	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	64,80	64,80	64,80	64,80	0,37
25.08.2020	24,00*		6,34	5,88	0,00	6,34	65,26	25,97	39,29	6,20	5,79	6,20	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	64,38	64,38	64,38	64,38	0,40
26.08.2020	24,00*		5,88	4,73	0,00	5,88	64,18	25,24	38,94	5,79	4,68	5,79	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	63,12	63,12	63,12	63,12	0,36
27.08.2020	24,00*		4,73	5,05	0,00	4,73	63,02	24,45	38,57	4,68	4,98	4,68	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	61,72	61,72	61,72	61,72	0,29
28.08.2020	24,00*		5,05	5,36	0,00	5,05	63,15	24,25	38,90	4,98	5,30	4,98	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	61,84	61,84	61,84	61,84	0,31
29.08.2020	24,00*		5,36	6,68	0,00	5,36	63,77	24,23	39,54	5,30	6,61	5,30	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	62,58	62,58	62,58	62,58	0,33
30.08.2020	24,00*		6,68	6,99	0,00	6,68	63,15	24,20	39,15	6,61	6,64	6,61	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	62,19	62,19	62,19	62,19	0,33
31.08.2020	24,00*		6,99	5,64	0,00	6,99	63,64	24,49	39,15	6,64	5,59	6,64	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	62,60	62,60	62,60	62,60	0,41
01.09.2020	24,00*		5,64	6,80	0,00	5,64	63,77	24,45	39,32	5,59	5,41	5,59	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	62,60	62,60	62,60	62,60	0,35
02.09.2020	24,00*		6,80	5,21	0,00	6,80	64,32	23,64	40,68	5,41	5,50	5,41	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	63,12	63,12	63,12	63,12	0,34
03.09.2020	24,00*		5,21	6,10	0,00	5,21	63,80	25,02	39,14	6,10	5,99	6,10	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	62,47	62,47	62,47	62,47	0,32
04.09.2020	24,00*		6,10	6,41	0,00	6,10	64,15	24,81	38,78	5,99	5,14	5,99	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	62,52	62,52	62,52	62,52	0,32
05.09.2020	24,00*		6,41	6,62	0,00	6,41	64,15	24,81	39,34	5,14	6,52	5,14	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	63,14	63,14	63,14	63,14	0,38
06.09.2020	24,00*		6,62	6,39	0,00	6,62	64,40	24,66	39,74	6,52	6,37	6,52	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	63,42	63,42	63,42	63,42	0,42
07.09.2020	24,00*		6,39	6,73	0,00	6,39	64,30	24,11	40,19	6,37	6,50	6,37	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	63,10	63,10	63,10	63,10	0,40
08.09.2020	24,00*		6,73	7,36	0,00	6,73	63,38	23,61	39,77	6,50	6,86	6,50	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	62,24	62,24	62,24	62,24	0,42
09.09.2020	24,00*		7,36	5,52	0,00	7,36	63,59	23,66	39,93	6,86	6,76	6,86	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	62,53	62,53	62,53	62,53	0,46
10.09.2020	24,00*		5,52	6,55	0,00	5,52	63,34	23,39	39,95	6,76	7,33	6,76	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	62,28	62,28	62,28	62,28	0,46
11.09.2020	24,00*		6,55	7,26	0,00	6,55	62,59	22,60	39,99	7,33	7,23	7,33	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	61,88	61,88	61,88	61,88	0,40
12.09.2020	24,00*		7,26	7,69	0,00	7,26	62,94	22,30	40,64	7,23	7,63	7,23	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	62,15	62,15	62,15	62,15	0,48
13.09.2020	24,00*		7,69	7,70	0,00	7,69	63,51	22,65	40,86	7,63	7,67	7,63	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	62,56	62,56	62,56	62,56	0,45
14.09.2020	24,00*		7,70	6,18	0,00	7,70	63,14	22,61	40,53	7,67	6,16	7,67	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	62,31	62,31	62,31	62,31	0,48
15.09.2020	24,00*		6,18	6,69	0,00	6,18	61,46	21,57	39,80	6,16	6,67	6,16	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	60,31	60,31	60,31	60,31	0,48
16.09.2020	24,00*		6,69	6,23	0,00	6,69	61,37	21,57	39,80	6,67	6,17	6,67	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	60,31	60,31	60,31	60,31	0,40
Среднее	24,00		6,23	6,23	0,00	6,23	63,59	24,03	39,56	6,17	6,17	6,17	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	62,50	62,50	62,50	62,50	0,39
Итого	600,00		155,86	155,86	0,00	155,86	63,59	24,03	39,56	6,17	6,17	6,17	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	62,50	62,50	62,50	62,50	0,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узлз, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 7,25 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Узлз изл: 156,98 м.куб.

2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021
 Термометробр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Ген. директор ООО "ЖКС № 2 Невского района" [подпись]

ФГУП «ТЭК» [подпись]

« 20 » г.