

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Пинегина ул, д. 19, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: Котельная 1 Невская

Договор: 8563.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
 23604

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: БКТ-7 № 207963

Схема подключения: Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021

2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. давлениия:

График: 14771

Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 Гипп= 0,067
 Глах= 30
 0,067
 0,027
 30
 30
 12
 КТСЛН
 КТСЛН
 ТСПН

Q=M1*(n1-hхв)-M2*(n2-hхв)
 Qот = 0,186
 Qтеп = 0
 Qгвс = 0,1034
 Qгвс.ср = 0,047
 Qгвс.м = 18,8

Договорные нагрузки (ор.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ор.сут.), т/сут:

Qтеп.гв = 0
 Qгвс.гв = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.м = 18,8

Учет отопления (ТВ-1)
 Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал								
			М1 Т	М2 Т	ΔТ °С	Т1 °С	Т2 °С	ΔТ °С	Р1 кг/см2	Р2 кг/см2		М3 Т	М4 Т	ΔТ °С	Т3 °С	Т4 °С	Р3 кг/см2	Р4 кг/см2	
17.09.2020	24,00*	8,42	0,00	8,42	61,44	21,83	39,61	8,31	8,31	8,44	8,44	8,44	60,63						0,52
18.09.2020	24,00*	6,28	0,00	6,28	57,75	20,57	37,18	6,25	6,25	6,32	6,32	6,32	56,68						0,36
19.09.2020	24,00*	6,76	0,00	6,76	60,46	20,85	39,61	6,72	6,72	6,81	6,81	6,81	59,42						0,41
20.09.2020	24,00*	7,88	0,00	7,88	63,45	20,35	43,10	7,76	7,76	7,90	7,90	7,90	62,61						0,50
21.09.2020	15,00*	4,71	0,00	4,71	61,27	23,20	38,07	4,70	4,70	4,78	4,78	4,78	59,82						0,28
22.09.2020	24,00*	6,47	0,00	6,47	61,70	21,73	39,97	6,43	6,43	6,54	6,54	6,54	60,53						0,40
Среднее	22,50	7,20	0,00	7,20	61,01	21,42	39,59	7,14	7,14	7,25	7,25	7,25	60,53						0,44
Итого	135,00	40,52	0,00	40,52				40,17		40,79		40,79							2,47

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ., Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: 9 час
 Период расчета по договору: 9 час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 15,6 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,67 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 1,96 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Улвс изл.: 43,49 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

