

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Подпарников ул, д. 12, лит. Б
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9041.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
25050

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202351 расходомер:
Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-Д
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-Д
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Уп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
Qот = 0,457 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс = 0
Qот = M3*(h3-hвх) Qгвс ср = 0 Qгвс м = 0

Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УТЭ поверены до: 27.11.2021
Термопробор.: КТСЛ-Н
КТСЛ-Н
КТСЛ-Н

Режим (схема):
Треобр давлении:

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020
Qот = 138,835 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс ср = 0 Qгвс м = 0

Table with columns: Дата, Тип, НС, М1, М2, dM, T1, T2, dT, P1, P2, M3, M4, dM, V3, V4, dV, Уплит, T3, T4, P3, P4, Qобщ. Rows include dates from 17.09.2020 to 22.09.2020 and a total row.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, м.куб.
Объем потребленного теплоносителя Уплс изл, м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

