Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Полярников ул, д. 17, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9192.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28658**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 204739**
Приборы УУТЭ поверены до: **27.11.2021**
Режим (схема):
график: **149/70**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,329**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**99,9494**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
17.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,83	21,47	-1,64														0,00
18.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,16	20,10	-1,94														0,00
19.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,87	20,38	-1,51														0,00
20.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,49	20,17	-1,68														0,00
21.09.2020	24,00	*	40,07	40,07	0,00	64,07	46,69	17,38														0,00
22.09.2020	24,00	*	38,05	39,40	-1,35	64,19	47,27	16,92														0,70
Среднее	24,00		13,02	13,25	-0,23	33,93	29,35	4,59														0,61
Итого	**144,00**		**78,12**	**79,47**	**-1,35**																	0,22
																						1,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **12,5** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **1,31** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания №2 Невского района» Санкт-Петербург