

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Полынинков ул., д. 19, лит. Б**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9191.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 28659

Установленные приборы: **ВКГ-7 № 202641** Часовые и суточн. архивы в файлах: **2-х-трубная схема** График: **149/70**

Вычислитель: **ВКГ-7 № 202641** расходомер: **Гипл=** Приборы УТЭ поверены до: **27.11.2021** Режим (схема):
 Подающий трубопровод (М1) **ПРЭМ-32-D** **0.2** **30** Термометробр.: **КТСП-Н** Преобр Давления:
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ-32-D** **0.2** **30** **КТСП-Н**

Циркуляционный ГВС (М4) Подлиточный трубопровод (Вп) Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{гвс} = M3 \cdot (t3 - t_{хв})$

Договорные нагрузки, Гкал/час: **Qот = 0.338** Qтеп = **0** Qгвс = **0** Qгвс ср = **0**
 Договорные расходы (ср.сут.), Тб/сут.: **Qот = 102.684** Qтеп = **0** Qгвс ср = **0** Qгвс ср = **0**

Дата	Тп	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ, Гкал					
		М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	ΔV (излив)		Уподлит	T3	T4	P3	P4
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
17.09.2020	24.00	0.00	0.00	0.00	18.97	16.64	2.33														0.00
18.09.2020	24.00	0.00	0.00	0.00	17.66	15.82	1.84														0.00
19.09.2020	24.00	0.00	0.00	0.00	17.51	15.60	1.91														0.00
20.09.2020	24.00	0.00	0.00	0.00	17.71	15.53	2.18														0.00
21.09.2020	24.00	79.07	79.07	0.00	63.90	41.58	22.32														0.00
22.09.2020	24.00	71.40	71.40	-0.20	64.20	43.91	20.29														1.76
Среднее	24.00	25.08	25.11	-0.03	33.32	24.85	8.48														1.45
Итого	144.00	150.47	150.67	-0.20																	0.54

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **12.5 °С**
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **3.21 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

« » 20 г.

Представитель теплоснабжающей организации
Филиал «ТЭК СПб»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ