

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Поляриков ул., д. 7, лит. Б
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9194.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 28981

Установленные приборы: ВКГ-7 № 202692
 Вычислитель: ВКГ-7 № 202692
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,419
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qтеп.= 0
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.: Gот.= 127,291
 Гкал/сут.: Gтеп.= 0

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер: PRЭМ-32-D
 PRЭМ-32-D
 Сплн= 0,2
 Smax= 30
 KТСП-Н
 KТСП-Н
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 27.11.2021
 Термопреобр.: KТСП-Н
 KТСП-Н
 лето: Qгвс=M3*(t3-hхв)
 Qгвс гв= 0
 Qгвс ср= 0
 Qгвс м= 0

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

График: 149/70

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал						
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)		Удлит	T3	T4	P3	P4	
час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2		
17.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	14.59	14.66	-0.07																0.00
18.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	13.26	13.50	-0.24																0.00
19.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	13.34	13.60	-0.26																0.00
20.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	13.29	13.43	-0.14																0.00
21.09.2020	24.00*	52.53	52.75	-0.22	63.48	37.52	25.96																0.00
22.09.2020	24.00*	50.55	49.75	0.80	62.97	40.11	22.86																1.36
Среднее	24.00	17.18	17.08	0.10	30.16	22.14	8.02																1.19
Итого	144.00	103.08	102.50	0.58																			2.55

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, Т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узлп, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 12,5 °С
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 2,55 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Узвс изл: м.куб. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

