Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Полярников ул, д. 8, лит. А ИТП**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9040.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24440**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 208212**
Приборы УУТЭ поверены до: **27.11.2021**
Режим (схема):
график: **149/70**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-В1	0,027	12	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,4014** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0,0014** Qгвс.= **0,0803**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0,0014** Qгвс.ср= **0,0271**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **121,944** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0,56** Gгвс.= **10,84** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
17.09.2020	24,00	*	143,85	138,20	5,65	60,27	60,25	0,02			0,00		0,00	0,00		0,00		60,86				0,35
18.09.2020	24,00	*	160,77	153,79	6,98	60,24	47,37	12,87			0,00		0,00	0,00		0,00		58,86				2,41
19.09.2020	24,00	*	141,46	135,31	6,15	65,55	41,79	23,76			0,00		0,00	0,00		0,00		64,08				3,62
20.09.2020	24,00	*	139,15	132,84	6,31	64,99	41,74	23,25			0,00		0,00	0,00		0,00		64,09				3,50
21.09.2020	24,00	*	134,62	128,64	5,98	64,14	41,17	22,97			0,00		0,00	0,00		0,00		63,13				3,34
22.09.2020	24,00	*	94,14	90,99	3,15	61,07	39,42	21,65			0,00		0,00	0,00		0,00		50,13				2,17
Среднее	24,00		135,66	129,96	5,70	62,71	45,29	17,42			0,00		0,00	0,00		0,00		60,19				2,56
Итого	**144,00**		**813,99**	**779,77**	**34,22**						**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**						**15,39**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **12,5** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **15,39** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **34,92** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

«___» _____ 20__ г.

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбытовая Абонентская Группа» Общество с ограниченной ответственностью «Невский Расчетный Центр» ОТЧЕТ ПРИНЯТ Санкт-Петербург