

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Полынинков ул., д. 8, лит. А ИТП**
 Обслуживающая организация: **Невская**
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9040.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ: **24440**
 Общий
 График: **149/70**

Установленные приборы:
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 208212**
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обраный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 Расходомер:
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-20-В1
 Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Приборы УТЭ поверены до: **27.11.2021**
 Термопреобр.:
 КТСЛН
 КТСЛН
 ТСПН

Режим (схема):
 Преобр. давления:
 Qт = **0,4014**
 Qср = **0,0271**
 Qср ср = **10,84** Гкал/М

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qт = **0,4014** Qср = **0** Qср ср = **0,0271**
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qт = **121,944** Qср = **0** Qср ср = **0,56**
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.: Qт = **121,944** Qср = **0** Qср ср = **0,56**

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал								
			M1 T	M2 T	DM T	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 T	M4 T	DM T	V3 M3	V4 M3	dV (излив) M3		Уплотнит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2			
23.08.2020	24.00*		109,58	106,07	3,51	67,78	67,66	0,12			0,00														
24.08.2020	24.00*		109,37	105,89	3,48	67,65	67,53	0,12			0,00														
25.08.2020	24.00*		108,15	104,38	3,77	66,92	66,79	0,13			0,00														
26.08.2020	24.00*		107,59	103,85	3,74	67,17	67,04	0,13			0,00														
27.08.2020	24.00*		106,00	102,24	3,76	67,54	67,40	0,14			0,00														
28.08.2020	24.00*		107,07	103,55	3,52	66,94	66,72	0,12			0,00														
29.08.2020	24.00*		108,90	105,13	3,77	67,94	67,81	0,13			0,00														
30.08.2020	24.00*		107,77	103,52	4,25	68,02	67,89	0,13			0,00														
31.08.2020	24.00*		108,38	103,88	4,50	67,54	67,42	0,12			0,00														
01.09.2020	24.00*		107,07	103,58	3,49	67,19	67,06	0,13			0,00														
02.09.2020	24.00*		106,52	102,59	3,93	67,20	67,07	0,13			0,00														
03.09.2020	24.00*		105,79	101,91	3,88	66,95	66,82	0,13			0,00														
04.09.2020	24.00*		107,07	103,38	3,69	68,02	67,88	0,14			0,00														
05.09.2020	24.00*		106,56	102,60	3,96	67,57	67,43	0,14			0,00														
06.09.2020	24.00*		105,91	101,41	4,50	67,31	67,17	0,14			0,00														
07.09.2020	24.00*		105,31	101,18	4,13	67,34	67,20	0,14			0,00														
08.09.2020	24.00*		105,30	101,25	4,05	67,32	67,18	0,14			0,00														
09.09.2020	24.00*		108,32	104,04	4,28	67,36	67,23	0,13			0,00														
10.09.2020	24.00*		104,42	100,55	3,87	66,57	66,44	0,13			0,00														
11.09.2020	24.00*		105,78	101,17	4,61	67,31	67,16	0,15			0,00														
12.09.2020	24.00*		104,06	99,60	4,49	67,55	67,39	0,16			0,00														
13.09.2020	24.00*		104,06	98,30	5,76	68,38	68,22	0,16			0,00														
14.09.2020	24.00*		101,89	97,24	4,65	67,37	67,21	0,16			0,00														
15.09.2020	24.00*		100,31	95,88	4,43	66,96	66,79	0,17			0,00														
16.09.2020	24.00*		99,37	95,31	4,06	67,76	67,60	0,16			0,00														
Среднее	24.00		106,03	101,94	4,09	67,42	67,28	0,14			0,00														
Итого	600,00		2650,78	2548,50	102,28						0,00														
Показания счетчиков на момент снятия данных:																									
Дата, время		M1, T		M2, T		M3, T		M4, T		V3, куб.м		V4, куб.м		Уп, T		Qобщ, Гкал		Траб, ч							

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
12,5 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
7,35 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
104,4 М.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Филиал «Энергоснабжающая организация»
 Представитель теплоснабжающей организации

« 20 » _____ г.