Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9056.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 102 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Седова 102
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208236-ч(с)-0920.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208236 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,04
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.08.20	24,00	-	0,00	50,53	-50,53	70,64	70,28	0,36	7,00	5,00	0,00	6,71	-	-	6,87	-	6,87	-	70,52	-	0,47			0,47
24.08.20	24,00	-	0,00	50,51	-50,51	70,24	69,93	0,31	7,00	5,00	0,00	7,85	-	-	8,02	-	8,02	-	69,56	-	0,55			0,55
25.08.20	24,00	-	0,00	49,34	-49,34	69,74	69,39	0,35	7,00	5,00	0,00	8,64	-	-	8,84	-	8,84	-	69,40	-	0,60			0,60
26.08.20	24,00	-	0,00	48,98	-48,98	70,08	69,73	0,35	7,00	5,00	0,00	7,65	-	-	7,82	-	7,82	-	69,60	-	0,53			0,53
27.08.20	24,00	-	0,00	48,12	-48,12	70,47	70,10	0,37	7,00	5,00	0,00	7,49	-	-	7,65	-	7,65	-	69,85	-	0,52			0,52
28.08.20	24,00	-	0,00	48,27	-48,27	69,75	69,40	0,35	7,00	5,00	0,00	7,77	-	-	7,94	-	7,94	-	69,16	-	0,54			0,54
29.08.20	24,00	-	0,00	49,53	-49,53	70,90	70,55	0,35	7,00	5,00	0,00	7,57	-	-	7,74	-	7,74	-	70,50	-	0,53			0,53
30.08.20	24,00	-	0,00	48,82	-48,82	70,98	70,61	0,37	7,00	5,00	0,00	9,01	-	-	9,21	-	9,21	-	70,78	-	0,64			0,64
31.08.20	24,00	-	0,00	49,18	-49,18	70,41	70,07	0,34	7,00	5,00	0,00	8,91	-	-	9,11	-	9,11	-	69,80	-	0,62			0,62
01.09.20	24,00	-	0,00	48,84	-48,84	70,17	69,81	0,36	7,00	5,00	0,00	8,74	-	-	8,96	-	8,96	-	69,72	-	0,61			0,61
02.09.20	24,00	-	0,00	48,45	-48,45	70,18	69,80	0,38	7,00	5,00	0,00	10,20	-	-	10,43	-	10,43	-	69,83	-	0,71			0,71
03.09.20	24,00	-	0,00	48,28	-48,28	69,97	69,61	0,36	7,00	5,00	0,00	9,16	-	-	9,36	-	9,36	-	69,59	-	0,64			0,64
04.09.20	24,00	-	0,00	49,05	-49,05	70,94	70,59	0,35	7,00	5,00	0,00	8,53	-	-	8,71	-	8,71	-	70,34	-	0,60			0,60
05.09.20	24,00	-	0,00	48,78	-48,78	70,65	70,29	0,36	7,00	5,00	0,00	8,64	-	-	8,81	-	8,81	-	70,30	-	0,61			0,61
06.09.20	24,00	-	0,00	48,38	-48,38	70,36	69,99	0,37	7,00	5,00	0,00	9,33	-	-	9,52	-	9,52	-	70,02	-	0,65			0,65
07.09.20	24,00	-	0,00	48,35	-48,35	70,40	70,02	0,38	7,00	5,00	0,00	8,26	-	-	8,44	-	8,44	-	69,98	-	0,58			0,58
08.09.20	24,00	-	0,00	41,98	-41,98	68,40	69,63	-1,23	7,00	5,00	0,00	8,53	-	-	8,72	-	8,72	-	69,27	-	0,59			0,59
09.09.20	24,00	-	0,00	33,65	-33,65	66,96	68,88	-1,92	7,00	5,00	0,00	8,93	-	-	9,11	-	9,11	-	66,90	-	0,60			0,60
10.09.20	24,00	-	0,00	49,11	-49,11	69,55	69,18	0,37	7,00	5,00	0,00	9,42	-	-	9,63	-	9,63	-	69,10	-	0,65			0,65
11.09.20	24,00	-	0,00	34,40	-34,40	69,64	69,77	-0,13	7,00	5,00	0,00	8,92	-	-	9,11	-	9,11	-	69,16	-	0,62			0,62
12.09.20	24,00	-	0,00	48,59	-48,59	70,82	70,42	0,40	7,00	5,00	0,00	8,56	-	-	8,73	-	8,73	-	70,43	-	0,60			0,60
13.09.20	24,00	-	0,00	48,46	-48,46	71,67	71,27	0,40	7,00	5,00	0,00	10,19	-	-	10,40	-	10,40	-	71,13	-	0,72			0,72
14.09.20	24,00	-	0,00	47,82	-47,82	70,58	70,20	0,38	7,00	5,00	0,00	10,00	-	-	10,20	-	10,20	-	70,09	-	0,70			0,70
15.09.20	24,00	-	0,00	47,00	-47,00	70,39	69,99	0,40	7,00	5,00	0,00	8,59	-	-	8,78	-	8,78	-	70,08	-	0,60			0,60
16.09.20	24,00	-	0,00	46,72	-46,72	71,20	70,81	0,39	7,00	5,00	0,00	10,50	-	-	10,73	-	10,73	-	70,78	-	0,75			0,75
Среднее	24,00	-	-	47,25	-47,25	70,20	70,01	0,19	7,00	5,00	-	8,72	-	-	8,91	-	8,91	-	69,84	-	0,61	-	-	0,61
Итого	600,00		0,00	1181,14	-1181,14						0,00	218,10	0,00	0,00	222,84	0,00	222,84	0,00			15,22	0,00	0,00	15,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.08.20 23:00	53586,44	47399,02	8200,99	-	8401,31	-	1541,57	-	-
	19.09.20 04:00	53586,44	48700,14	8438,29	-	8643,73	-	1453,16	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,5 °С = -3,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 11,84 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 222,84 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖКС № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.