

Абонент: ЖСК2 Нежское Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садова 110 / СЛО-1БС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраТек Монтэк"
 Источник: Общественный Э-Д


Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за сентябрь 2020
 Договор: 9058.038.1
 Стронт Адрес: Садова 110
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 Расчетная мощность совместно с УТЭЗ: _____ кВт
 График: 150/70
 Угол учета: СЛО-1БС
 Код УТЭЗ: _____
 Тел. гр.С = 1515

Вычислитель: ВКТ-7 № 208262
 Поданы: тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
 Обран: тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
 тр-д: ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
 тр.щит: ГВС(M4): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
 тр.подпитки(M5): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
 Расчетный алгоритм: зима: U=M1*(h1-h2)+M2*(h2-h3) лето: U=M1*(h1-h2)+M2*(h2-h3)
 Давление на входе: Гкал/час: Qот=0,318 Qлет=0,133
 Давление на выходе: Гкал/час: Qот=0,318 Qлет=0,133
 Давление на входе: Гкал/час: Qот=0,318 Qлет=0,133
 Давление на выходе: Гкал/час: Qот=0,318 Qлет=0,133

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Контрольные данные | | Общие Теплопр-е | |
|----------|--------|----|-----------------------|--------|--------|-------|-------|--------|------|------|--------|--------|-----------------|------|--------|------|--------|-------|-------|----|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | | M1 | M2 | dm | T1 | T2 | dt | P1 | P2 | Qотопл | M3 | M4 | dm | V3 | V4 | dvгвс | Уполн | T3 | T4 | Qгвс общ. | Qгвс изл. | | Qгвс ввс. |
| 17.09.20 | 24.00 | - | 0,00 | 18,02 | 18,02 | 21,93 | 51,96 | -30,03 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 18,24 | - | - | 18,47 | - | 18,47 | - | 51,55 | - | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 18.09.20 | 24.00 | - | 0,00 | 20,94 | 20,94 | 19,79 | 47,07 | -27,28 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 21,11 | - | - | 21,32 | - | 21,32 | - | 46,76 | - | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 19.09.20 | 24.00 | - | 0,00 | 23,18 | 23,18 | 19,47 | 47,10 | -27,63 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 23,40 | - | - | 23,63 | - | 23,63 | - | 46,92 | - | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 20.09.20 | 24.00 | - | 0,00 | 21,64 | 21,64 | 19,14 | 46,97 | -27,83 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 21,89 | - | - | 22,11 | - | 22,11 | - | 46,76 | - | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 21.09.20 | 24.00 | - | 0,00 | 21,45 | 21,45 | 18,97 | 46,51 | -27,94 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 21,72 | - | - | 21,94 | - | 21,94 | - | 46,32 | - | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 22.09.20 | 24.00 | - | 0,00 | 23,99 | 23,99 | 19,48 | 44,34 | -24,86 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 23,84 | - | - | 24,05 | - | 24,05 | - | 44,21 | - | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Среднее | 24,00 | - | 0,00 | 21,47 | 21,47 | 19,40 | 47,43 | -27,53 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 21,70 | - | - | 21,92 | - | 21,92 | - | 47,09 | - | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Итого | 144,00 | - | 0,00 | 128,82 | 128,82 | - | - | - | - | - | 0,00 | 130,20 | 0,00 | 0,00 | 131,52 | 0,00 | 131,52 | 0,00 | 47,09 | - | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |

| Показание | Счетчиков на момент | Дата, время | M1(Г) | M2(Г) | M3(Г) | M4(Г) | V3(кв3) | V4(кв3) | Q СЛО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб. № |
|----------------|---------------------|----------------|----------|----------|----------|-------|----------|---------|--------------|--------------|---------|
| снятия данных: | | 22.09.20 22:00 | 97620,22 | 64095,45 | 12315,51 | - | 12624,07 | - | 2926,38 | - | - |
| | | 19.09.20 04:00 | 97620,22 | 64095,45 | 12315,51 | - | 12624,07 | - | 2926,38 | - | - |
| | | 22.09.20 22:00 | 97620,22 | 64095,45 | 12315,51 | - | 12624,07 | - | 2926,38 | - | - |

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения L2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: _____ с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: _____ с учетом корректировок



печатать энергосбыта
 ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное Управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.