Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 114 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9059.038.1
Строит.Адрес: Седова 114
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 246410

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-246410-ч(с)-0920.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	ТСП-Н
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
17.09.20	24,00	-	46,11	45,45	0,66	67,48	58,07	9,41	7,00	5,00	0,00	8,47	-	8,47	8,63	-	8,63	-	58,44	-	0,50			0,50
18.09.20	24,00	-	64,70	57,25	7,45	67,32	42,19	25,13	7,00	5,00	1,44	7,44	-	7,44	7,58	-	7,58	-	67,04	-	0,50			1,94
19.09.20	24,00	-	62,99	55,28	7,71	67,99	43,13	24,86	7,00	5,00	1,37	7,79	-	7,79	7,96	-	7,96	-	67,82	-	0,53			1,90
20.09.20	24,00	-	61,81	53,41	8,40	68,13	42,80	25,33	7,00	5,00	1,35	8,43	-	8,43	8,60	-	8,60	-	68,05	-	0,57			1,93
21.09.20	24,00	-	61,54	53,55	7,99	67,93	43,06	24,87	7,00	5,00	1,33	8,01	-	8,01	8,20	-	8,20	-	67,79	-	0,54			1,87
22.09.20	24,00	-	56,38	48,64	7,74	67,34	42,66	24,68	7,00	5,00	1,20	7,76	-	7,76	7,93	-	7,93	-	66,77	-	0,52			1,72
Среднее	24,00	-	58,92	52,26	6,66	67,70	45,32	22,38	7,00	5,00	1,12	7,98	-	7,98	8,15	-	8,15	-	65,99	-	0,53	-	-	1,64
Итого	144,00		353,53	313,58	39,95						6,70	47,90	0,00	47,90	48,90	0,00	48,90	0,00			3,16	0,00	0,00	9,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.09.20 04:00	57639,13	50960,17	6332,43	-	6485,10	-	1559,82	-	-
	22.09.20 22:00	57869,87	51159,98	6363,46	-	6516,82	-	1566,91	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,5 °С = -0,74 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 9,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 48,90 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.