Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 114 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9059.038.1
Строит.Адрес: Седова 114
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 246410
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-246410-ч(с)-0920.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,5

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.08.20	24,00	-	0,00	8,43	-8,43	45,00	61,63	-16,63	7,00	5,00	0,00	8,03	-	8,03	8,16	-	8,16	-	60,32	-	0,49			0,49
24.08.20	24,00	-	17,26	19,09	-1,83	68,32	66,39	1,93	7,00	5,00	0,00	6,75	-	6,75	6,89	-	6,89	-	62,69	-	0,42			0,42
25.08.20	24,00	-	54,09	47,43	6,66	68,61	68,26	0,35	7,00	5,00	0,00	7,13	-	7,13	7,29	-	7,29	-	68,38	-	0,49			0,49
26.08.20	24,00	-	53,20	46,65	6,55	69,05	68,70	0,35	7,00	5,00	0,00	6,94	-	6,94	7,09	-	7,09	-	68,74	-	0,48			0,48
27.08.20	24,00	-	53,05	45,78	7,27	69,47	69,10	0,37	7,00	5,00	0,00	7,61	-	7,61	7,78	-	7,78	-	69,08	-	0,52			0,52
28.08.20	24,00	-	53,64	45,91	7,73	68,74	68,39	0,35	7,00	5,00	0,00	8,01	-	8,01	8,18	-	8,18	-	68,37	-	0,55			0,55
29.08.20	24,00	-	53,91	47,29	6,62	69,88	69,52	0,36	7,00	5,00	0,00	6,89	-	6,89	7,05	-	7,05	-	69,51	-	0,48			0,48
30.08.20	24,00	-	54,22	46,49	7,73	69,97	69,57	0,40	7,00	5,00	0,00	7,95	-	7,95	8,12	-	8,12	-	69,81	-	0,56			0,56
31.08.20	24,00	-	54,90	46,77	8,13	69,39	69,06	0,33	7,00	5,00	0,00	6,28	-	8,28	8,47	-	8,47	-	68,97	-	0,57			0,57
01.09.20	24,00	-	54,04	46,41	7,63	69,19	68,82	0,37	7,00	5,00	0,00	7,81	-	7,81	7,97	-	7,97	-	68,91	-	0,54			0,54
02.09.20	24,00	-	54,05	46,11	7,94	69,21	68,82	0,39	7,00	5,00	0,00	8,19	-	8,19	8,36	-	8,36	-	68,96	-	0,56			0,56
03.09.20	24,00	-	53,59	45,95	7,64	69,01	68,63	0,38	7,00	5,00	0,00	7,81	-	7,81	7,98	-	7,98	-	68,79	-	0,54			0,54
04.09.20	24,00	-	54,19	46,68	7,51	69,97	69,63	0,34	7,00	5,00	0,00	7,66	-	7,66	7,82	-	7,82	-	69,61	-	0,53			0,53
05.09.20	24,00	-	54,59	46,38	8,21	69,68	69,30	0,38	7,00	5,00	0,00	8,33	-	8,33	8,51	-	8,51	-	69,52	-	0,58			0,58
06.09.20	24,00	-	53,92	45,96	7,96	69,37	69,01	0,36	7,00	5,00	0,00	8,03	-	8,03	8,22	-	8,22	-	69,18	-	0,56			0,56
07.09.20	24,00	-	54,26	45,82	8,44	69,40	69,03	0,37	7,00	5,00	0,00	8,48	-	8,48	8,67	-	8,67	-	69,20	-	0,59			0,59
08.09.20	24,00	-	46,21	40,06	6,15	68,94	68,56	0,38	7,00	5,00	0,00	7,00	-	7,00	7,14	-	7,14	-	68,09	-	0,47			0,47
09.09.20	24,00	-	32,42	33,15	-0,73	67,60	67,16	0,44	7,00	5,00	0,00	7,27	-	7,27	7,40	-	7,40	-	65,25	-	0,47			0,47
10.09.20	24,00	-	55,53	47,56	7,97	68,43	68,08	0,35	7,00	5,00	0,00	8,06	-	8,06	8,23	-	8,23	-	68,15	-	0,55			0,55
11.09.20	24,00	-	42,32	34,53	7,79	68,83	68,51	0,32	7,00	5,00	0,00	7,85	-	7,85	8,04	-	8,04	-	67,88	-	0,53			0,53
12.09.20	24,00	-	54,85	47,31	7,54	69,67	69,29	0,38	7,00	5,00	0,00	7,66	-	7,66	7,82	-	7,82	-	69,46	-	0,53			0,53
13.09.20	24,00	-	54,58	47,30	7,28	70,51	70,15	0,36	7,00	5,00	0,00	7,22	-	7,22	7,40	-	7,40	-	70,17	-	0,51			0,51
14.09.20	24,00	-	54,17	46,25	7,92	69,50	69,15	0,35	7,00	5,00	0,00	7,90	-	7,90	8,08	-	8,08	-	69,25	-	0,55			0,55
15.09.20	24,00	-	52,68	45,22	7,46	69,38	68,95	0,43	7,00	5,00	0,00	7,46	-	7,46	7,61	-	7,61	-	69,46	-	0,52			0,52
16.09.20	24,00	-	52,90	45,18	7,72	70,13	69,73	0,40	7,00	5,00	0,00	7,69	-	7,69	7,87	-	7,87	-	69,89	-	0,54			0,54
Среднее	24,00	-	48,74	42,55	6,19	68,29	68,54	-0,25	7,00	5,00	-	7,68	-	7,68	7,85	-	7,85	-	68,31	-	0,52	-	-	0,52
Итого	600,00		1218,57	1063,71	154,86						0,00	192,01	0,00	192,01	196,15	0,00	196,15	0,00			13,12	0,00	0,00	13,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.08.20 23:00	56302,08	49786,18	6123,92	-	6272,15	-	1545,88	-	-
	19.09.20 04:00	57639,13	50960,17	6332,43	-	6485,10	-	1559,82	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,5 °С = -2,98 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 10,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 196,15 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.