Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 116 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9060.038.1
Строит.Адрес: Седова 116
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205585-ч(с)-0920.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205585 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
17.09.20	24,00	-	42,99	39,52	3,47	68,63	57,80	10,83	7,00	5,00	0,10	9,82	-	-	10,03	-	10,03	-	58,92	-	0,58			0,67
18.09.20	24,00	-	67,45	55,93	11,52	67,93	42,31	25,62	7,00	5,00	1,56	9,66	-	-	9,86	-	9,86	-	67,64	-	0,66			2,22
19.09.20	24,00	-	65,97	54,12	11,85	68,61	43,16	25,45	7,00	5,00	1,50	10,19	-	-	10,41	-	10,41	-	68,35	-	0,70			2,19
20.09.20	24,00	-	64,55	52,54	12,01	68,80	42,86	25,94	7,00	5,00	1,46	10,61	-	-	10,81	-	10,81	-	68,59	-	0,73			2,19
21.09.20	24,00	-	61,99	52,67	9,32	68,58	43,28	25,30	7,00	5,00	1,44	7,80	-	-	7,95	-	7,95	-	68,33	-	0,53			1,97
22.09.20	24,00	-	57,30	47,89	9,41	68,03	42,45	25,58	7,00	5,00	1,33	7,88	-	-	8,08	-	8,08	-	67,25	-	0,53			1,87
Среднее	24,00	-	60,04	50,45	9,60	68,43	45,31	23,12	7,00	5,00	1,23	9,33	-	-	9,52	-	9,52	-	66,51	-	0,62	-	-	1,85
Итого	144,00		360,25	302,67	57,58						7,39	55,96	0,00	0,00	57,14	0,00	57,14	0,00			3,72	0,00	0,00	11,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.09.20 04:00	60059,62	52000,59	6657,38	-	6820,49	-	1737,66	-	-
	22.09.20 22:00	60296,98	52197,00	6692,56	-	6856,41	-	1745,49	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,5 °С = -0,87 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,14** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Невского района" Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.