

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 118, лит. С
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 9061.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
 28639

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208195 Часовые и суток: архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. давлениия:

Граф.жк: 15070

Входящий труборвод (М1)
 Обратный труборвод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный труборвод (V1)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-20-В1

Гитпн=
 0,067
 0,067
 0,027

Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021
 Схема: 30
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

зимы: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Qгвс = 0,099

Договорные нагрузки (ор.час): Гкал/час:

Qот = 0,184

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс.ор = 0,045

Qгвс.ор = 18 Гвс.м =

Договорные расходы (ор.сут.): Т/сут:

Гот = 55,2

Qгвс.ор = 0

Qгвс.ор = 0

Qгвс.ор = 0

Qгвс.ор = 18 Гвс.м =

Qгвс.ор = 18 Гвс.м =

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Qобщ	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)						Улопит
17.09.2020	24.00	*	34.88	34.81	0.07	69.45	58.99	10.46	8.07	8.07	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	57.81	57.81	0.54	0.54	0.54
18.09.2020	24.00	*	0.00	9.37	-9.37	28.64	51.34	-22.70	9.49	9.49	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	46.44	46.44	0.44	0.44	0.44
19.09.2020	24.00	*	0.00	10.15	-10.15	28.67	47.82	-19.15	10.33	10.33	10.41	10.41	10.41	10.41	10.41	10.41	10.41	44.19	44.19	0.46	0.46	0.46
20.09.2020	24.00	*	0.00	12.04	-12.04	29.40	48.02	-18.62	12.27	12.27	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	44.49	44.49	0.55	0.55	0.55
21.09.2020	24.00	*	0.00	12.19	-12.19	30.53	48.13	-17.60	12.31	12.31	12.41	12.41	12.41	12.41	12.41	12.41	12.41	45.04	45.04	0.55	0.55	0.55
22.09.2020	24.00	*	24.09	22.44	1.65	67.04	36.31	30.73	9.47	9.47	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62	57.38	57.38	0.97	0.97	0.97
Среднее	24.00	*	9.83	16.83	-7.00	42.29	48.44	-6.15	10.32	10.32	10.43	10.43	10.43	10.43	10.43	10.43	10.43	49.22	49.22	0.59	0.59	0.59
Итого	144.00		58.97	101.00	-42.03				61.94	61.94	62.59	62.59	62.59	62.59	62.59	62.59	62.59			3.51	3.51	3.51

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

0 час
 0 час
 0 час
 15,5 °C
 2,8 Гкал
 62,59 м.куб.
 0,71 Гкал



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоносителя организации